


Märkused

Vajalik elektroodide arv vastavalt nõutavale maandustakistusele ($R_m < 100 \text{ oomi}$)

Muudatus	Kirjeldus			Nimi	Allkiri	Kuupäev
Mõõtkava:	Stadium: PP	Eriala: EL	Objekti aadress: Vaila/Vääna küla, Harku vald, Harku maakond			
Tellijä	Harku Vallavalitsus		Töö nimetus: Harku vald Vääna/Viti jalgratta- ja jalgte ehitus Välisvalgustus			
Joonise nimetus: Korduvmaanduspaigaldis			<div><div></div><div>OÜ ELTAM, Mammaste, Põlva 63309 Tel. 079 93 012 reg. 10533430 EL10533430-0001 16.09.2002</div></div>			
Töö number: 00101-25	Joonise number: EL-4	Jooniste nr (arv):	Projekteeris: Mati Ivandi			Kuupäev: 28.01.2025.a.
			Vastutaja: Evo Sirendi			