

SUITSUEEMALDUSSÜSTEEMI AASTASE HOOLDUSTÖÖ AKT NR 250894

Tellijä: Tähesaju Loft Office OÜ	Hoolduslepingu nr: H-00221-2
Kontaktisik: Vivian Sakk	Ehitise aadress: Tähesaju tee 21, Lasnamäe, Tallinn, Harjumaa
Kontaktandmed: +372 5694 9016; vivian.sakk@restate.ee	Ehitise nimetus: Lao- ja büroohoone

1. Süsteemi üldandmed

Suitsueemaldussüsteemi tüüp	Suitsueemaldus süsteemi käivitustase	
☒ Loomulik	☐ Käivitustase 1	☐ Käivitustase 3
☐ Mehhaaniline	☒ Käivitustase 2	☐ Käivitustase 4

2. Kontrollitoimingud

Nr	Toiming	Jah	Ei	Nr	Toiming	Jah	Ei
1	Suitsueemaldus Juhtimiskilp eristab põhitoite katkestust	☒	☐	8	Suitsueemaldus seadmed on väliselt korras ja seadmetel ei ole märke niiskusest (vaatluse tulemus)	☒	☐
2	Suitsueemaldus Juhtimiskilp eristab varutoite katkestust	☒	☐	9	Suitsueemaldus, paiknemisskeemid, kasutusjuhend ja hoolduspäevik on ühes hoidekohas ja see hoidekoht on tähistatud	☒	☐
3	Kaablite ühendused on korras ja kaitstud	☒	☐	10	Suitsueemaldus on hooldusjuhendi kohaselt hooldatud	☒	☐
4	Suitsueemaldus juhtimis nupud on töökorras	☒	☐	11	Sissekanded suitsueemalduse hoolduspäevikusse on tehtud	☒	☐
5	Suitsueemaldus lugid/aknad/klapid/mootorid on töökorras	☒	☐	12	Suitsueemaldus käivitusnuppudele on tagatud vaba ligipääs	☒	☐
6	Kontrollitud iga anduri ja teatenupu tööd vastavalt tootja soovitusel	☒	☐	13	Kontrollitud avamismehhanismide kinnitust	☒	☐
7	Suitsueemaldusluukide ja- akende tihendid on korras	☒	☐	14	Kontrollitud suitsueemaldusluukide ja- akende raamide seisukorda	☒	☐

Valikulised kontrollitoimingud

15	Õhukompensatsiooni automaatne juhtimine on olemas ☐ Jah ☒ Ei	juhtimine töökorras ☐ Jah ☐ Ei	17	Suitsueemaldusseadmete automaatne rakendumine on olemas ☒ Jah ☐ Ei	juhtimine töökorras ☒ Jah ☐ Ei
16	Tuleohutus infotabloo juhtimine on olemas ☐ Jah ☒ Ei	juhtimine töökorras ☐ Jah ☐ Ei	Märkused:		

3. Hooldatud seadmed

Seadme nimetus	Seadme mark	Kogus (tk)	Testitud	Hooldatud	Tsooni number ja/või märkus
TOAK keskseade	Advanced MX-5100V AXIS 1	1	☒	☒	SE1.1L/ SE1.2L/ SE1.3L/ SE1.4L/ SE1.5L/ SE1.6L/ SE1.7L/ SE1.8L/ SE1.9L/ SE2.1L/ SE2.2L/ SE2.3L/ PP
ITK Automaatsete Tuleohutussüsteemide Infotab	Stopfire Info ja Juhtimistabloo	1	☒	☒	SE1.1L/ SE1.2L/ SE1.3L/ SE1.4L/ SE1.5L/ SE1.6L/ SE1.7L/ SE1.8L/ SE1.9L/ SE2.1L/ SE2.2L/ SE2.3L/ TOA / PP / Süsteemi üldviga
TOAK akud	PDC122200B	2	☒	☒	TOAK - akude mahtuvus: 20.0Ah/13.5V; 20.0Ah/13.7V
SLK 1 keskseade	SVL 48-50A 2GRP Kera EST	1	☒	☒	
Akud	PS18-12	4	☒	☒	SLK1 - akude mahtuvus: 9.0Ah/13.7V; 9.3Ah/13.6V; 9.3Ah/13.5V; 9.3Ah/13.5V
SLK 2 keskseade	SVL 48-50A 2GRP Kera EST	1	☒	☒	
Akud	PS18-12	4	☒	☒	SLK2 - akude mahtuvus: 9.3Ah/13.7V; 9.7Ah/13.7V; 9.7Ah/13.7V; 9.7Ah/13.7V
Suitsueemaldusluugid	ORIVENT 23-m	24	☒	☒	
Elektriline avamissüsteem	SA Power Single OC	24	☒	☒	
Suitsueemaldusaknad	Aumüller KS4 600 S12AR	9	☒	☒	
Käivitusnupp	Keravent BVT 40	14	☒	☒	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	
			☐	☐	

Reservtoiteaku

Süsteemi tarbimine	Valverežiimis: 0.16 A	Häirerežiimis: 0.30 A	Kokku: 11.67 A
Reservtoiteakude mahtuvus	20.0Ah, 13.5V	20.0Ah, 13.7V	
Reservtoiteakude mahtuvus	Vastab nõuetele:	☒ Jah ☐ Ei	Paigaldatud uued akud: ☐ Jah ☒ Ei

4. Hooldaja märkused

SE hooldus on lõpetatud	☒ Jah ☐ Ei	Süsteem on viidud valveolekusse	☒ Jah ☐ Ei
Hoolduse käigus on muudetud seadistust	☐ Jah ☒ Ei	Kui vastus on „jah“, palun kirjeldage muudatust.	
Süsteem on töökorras.			
Akti lisa kasutage siis, kui hooldaja märkused ei mahu aktile. Lisad palun nummerdage ja numbrid kandke aktile.			LISA nr:

Akt on koostatud selle kohta, et üle on antud ja vastu on võetud SE aastane hooldus, mis on tehtud hoolduslepingu tingimuste kohaselt. Süsteemi tööpõhimõtte ja kasutamine on tellijale arusaadav. NB! Vormi kõik lahtrid peavad olema loetavalt täidetud. Kui vormil märgitud tegevust ei tehtud või asjaomane isik puudus, peab see olema arusaadavalt tähistatud. Hooldaja võib hoolduse aktis tegevusi täpsustada või neid lisada.

5. Tellija märkused

--

6. Hoolduse teinud isiku(te) andmed

Kuupäev	Alguse ja lõpu kellaajad		Ees- ja perekonnanimi	Kutsetunnistuse nr	Allkiri
07.05.2025	12:00	14:00	Dmitri Bavokin	207910	
07.05.2025	12:00	14:00	Vitali Kašenkov		

7. Tellija või tema esindaja andmed (tööde vastuvõtmine)

Kuupäev	E-posti aadress	Ees- ja perekonnanimi	Allkiri
07.05.2025	sergey@restate.ee	Sergey Zapalov	