



PÄÄSTEAMET

Madis Koit  
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus  
vald@pparnumaa.ee

Teie 06.11.2024 nr 7-2/405-22

Meie 04.12.2024 nr 7.2-3.4/6944-1

**Vaki külas Sõõrike farmi  
detailplaneeringu tuleohutuse osa  
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Madis Koit

Päästeameti Lääne päästkeskus jätab kooskõlastamata Hendrikson & Ko OÜ poolt koostatud töö nr 21004131 Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vaki küla, Sõõrike farmi detailplaneeringu järgmistel põhjustel:

1. Planeeringu seletuskirjas on kirjeldatud, et krundile nr 1 planeeritakse tankla ja gaasipaigaldis. Planeeritavad ehitised ja rajatised ei ole tuvastatavad planeeringu põhijoonisel.  
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4.
2. Palun täpsustada gaasipaigaldise planeeritavad kogused.
3. Biokütuse hoidla kujade määramisel tuleb lähtuda siseministri 27.05.2024 määruse nr 14 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“.
4. Välise kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule. EVS 812-6 reguleerib hetkel vaid voolikusüsteemide ja märgtõusutoru osa. Muus osas tuleb rakendada eelpool viidatud määrust.

Päästeameti Lääne päästkeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anastasia Sutt

Ohutusjärelvalve büroo

inspektor

Lääne päästekeskus

Anastasia Sutt

+372 4447836

[anastasia.sutt@paasteamet.ee](mailto:anastasia.sutt@paasteamet.ee)