

**LC4717, liitumine madalpingel, Kaseoru, Peningi küla,
Raasiku vald, Harju maakond.**

Projekti kood: LC4717

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Audest-Auto OÜ			Isiku- või registrikood 14267861
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Igavere küla, Metsaserva tee, 4	Sihtnumber 75208	Maakond Harju maakond
	Telefon 5698 9171	e-post Kaarli.nagel@gmail.com	
Kontaktisik	Nimi Kaarli Nagel		
	Telefon 5698 9171	e-post Kaarli.nagel@gmail.com	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Kaseoru Peningi küla Raasiku vald Harju maakond	Mõõtepunkti ID 38ZEE-00807940-M
Tarbimiskoht Tööstushoone	Katastriüksuse number 65101:001:1190

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 25 A
Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	RAASIKU 110/10	VÕIDU:RAA	Mäeotsa:(Kose)	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Elektrivõrgu nooreminsener, Aron Altmets, +37254460301 aron.altmets@elektrilevi.ee			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Vastuvõtmine toimub Elektrilevi partnerite portaalis (EPP keskkonnas)			
Projekt vaja kooskõlastada	Teiste asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega			
Märkused	Haja varustuskindluse piirkond. Rakendusplaan Trimble Unitys: 506923 Kaseoru Peningi			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin		

Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (sokliil/mastil), arvestikohtade lõikes	1tk, sokliil, 1 kohaline	
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	PLC	
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	AXPK 4x50 - 180m	
Lisa 1: • Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“. • Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus. • Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. • Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. • Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181.		
Lisa 2: LC4717 mahus: - Paigaldada planeeritud kohta liitumiskilp. Kilp saab tunnuseks LK239517. - Liitumiskilbi toide võtta AJ Mäeotsa:(Kose) F1 õhuliini mastist 1. Maakaabel lõigul M1 - LK239517 saab tunnuseks MPL445482. - Paigaldada PLC arvesti ja peakaitse 3x25A		
Lisa 3: AS_506923.pdf, AS_506923.dxf		

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Aron Altmets	26.11.2025