



Teie 12.02.2024

Narva Linnakantselei
narvalv@narva.ee

Meie 16.02.2024 nr 9.3-1/24/1665-2

Arvamus ehitise terviseohutuse kohta

Narva Linnakantselei korduvalt esitas 12.02.2024 Terviseametile (edaspidi amet) kasutusloa menetluse raames arvamuse avaldamiseks Narva lasteaia Punamütsike, Hariduse tn 10 tööprojekti lisamaterjalidega (ehitisregistri eelnõu menetlus nr 412355).

Ameti arvamuse avaldamise põhjuseks on haldusmenetluse seadus § 11 lg 2, mille kohaselt võib haldusorgan menetlusosalisena kaasata muid isikuid ja organeid, kelle huve haldusakt, haldusleping või toiming võib puudutada.

Amet on tutvunud Narva lasteaia Punamütsike esitatud dokumentatsiooniga ning märgib järgmist ruumide tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta:

1. Ehisregistri kaudu ameti poolt saadetud 01.02.2024 arvamus märkustega on arvestatud.
2. Inspecta Estonia OÜ, 08.02.2024, valgustatuse mõõtmise katseprotokolli nr 213-24-0024 kohaselt vastab tehisvalgustus nõuetele mõõdetud punktides.
3. Majatehnik OÜ Katselabor, 09.02.2024, tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtetulemused, Töö number: 130-24. Vastavalt esitatud mõõtmistulemustele ületab mõnedes lasteaia ruumides müratase [sotsiaalministri 04.03.2002. a määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“](#) § 7 Tabelis 2 p 5 nõudeid ning standardi EVS 906:2018 „Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017“ Lisas A mürataseme normatiive. Lisaks, esitatud mürataseme mõõtetulemustes puuduvad andmed basseiniruumi müratasemest, seega ei ole võimalik hinnata mürataseme vastavust basseiniruumis.
4. Tööprojekti sisearhitektuuri osas joonise nr SA-6-03-01 kohaselt on ühel pool treppi piire kahel tasandil, kõrgusega põrandast 900mm ja 700mm ja teisel pool treppi piire lastele mõeldud, käsipuu kõrgus põrandast 450mm. Juhime tähelepanu, et vastavalt määruse nr 131 § 6 lg 3 peab alates nelja astmega trepist mõlemal pool treppi või kaldteed olema lastele sobival kõrgusel trepikäsipuu. Sama määruse seletuskirjas on toodud välja soovituslik trepikäsipuu kõrgus 0,5–0,6 meetri kõrgusel trepiastmetest või kaldteest.
5. Lisaks eeltoodule, juhime tähelepanu, et
 - a. Läbipaistvad seinad ja ukseid märgistatud on täiskasvanu kõrgusel. Määruse nr 131 § 6 lg 4 kohaselt peavad läbipaistvad seinad ja ukseid, ukseklaasid ning põrandani ulatuvad klaasaknad olema ohutust materjalist või kaitstud purunemise eest sobiva kaitsega ja olema **lapsele** nähtavalt märgistatud.

- b. Klaasseinte vahel puitraamid on kohati kareda pinnaga. Määruse nr 131 § 7 lg 1 kohaselt peavad siseviimistluseks kasutatavad materjalid olema **lastele ohutud** ja vastama tootja poolt ette nähtud kasutusotstarbele.

Käesolev arvamus ehitise terviseohutuse kohta on väljastatud Terviseameti poolt asutuses/ettevõttes hinnangu andmise ajal tuvastatud tingimuste alusel. Tingimuste (sh maa-ala, ruumid, ruumide sisekliima ja viimistlus) muutmisel kaotab käesolev hinnang kehtivuse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marje Muusikus
osakonnajuhataja
Ida regionaalosakond

Koopia: Irina Tšertkova, Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti järelevalve osakonna spetsialist, irina.tsertkova@narva.ee

Anna Kalinina
505 3776 anna.kalinina@terviseamet.ee