



Ülejõe tn 4
61102:002:0297

Ülejõe park
61101:001:0258

Ülejõe tn 3
61102:002:1510

Ülejõe tn 5
61102:002:1560

Ülejõe tn 7
61801:001:0330

Ülejõe tn 8
61102:002:0283

Pargi tn 2
61102:002:0152

Pargi tn 2
61102:002:0152

Pargi tn 1
61102:002:0460

Pargi tänav
61101:001:0259

Ülejõe tn 15
61102:002:0296

AJ Kallevee - punkt G
Kaitsetoru D160 (750 N)
L=112 m (trass)/116 m

Ettevaatust, elekrikaabel!

Ettevaatust, dreenaž!

Ettevaatust, sadeveetoru!

Ettevaatust, veetoru ja paralleelsed kaablid!

Vt. Ristlõige 29-1
Punkt G - punkt H
Kinnisel meetodil
Kaitsetoru D160 (1250 N)
L=25 m (trass)/26 m

AJ Kallevee - AJ14282
KPL221722 AHXAMK-W 3x120+35
L=655 m (trass)/685 m

Vt. Ristlõige 29-2
Punkt I - punkt J
Kinnisel meetodil
Kaitsetoru D160 (1250 N)
L=111 m (trass)/115 m

1.2 m

Vt. Ristlõige 29-3
Punkt K - punkt L
Kinnisel meetodil
Kaitsetoru D160 (1250 N)
L=101 m (trass)/105 m

Ettevaatust, kanalisatsioonitoru!

Ristlõige 29-1
M 1:500

Ristlõige 29-2
M 1:500

Ristlõige 29-3
M 1:500

Ristlõige 29-4
M 1:500

29-3
Punkt L
Kinnisel meetodil
Kaitsetoru D160 (1250 N)
L=105 m (trass)/105 m

Punkt L - punkt M
Kaitsetoru D160 (750 N)
L=5 m (trass)/6 m

Ettevaatust, sidetrass ja TV kaabel!

Ettevaatust, kanalis.- ja veetoru!

Vt. Ristlõige 29-3
Punkt K - punkt L
Kinnisel meetodil
Kaitsetoru D160 (1250 N)
L=101 m (trass)/105 m

Vt. Ristlõige 29-4
Punkt M - punkt N
Kinnisel meetodil
Kaitsetoru D160 (1250 N)
L=103 m (trass)/106 m

Ettevaatust, sidetrass ja TV kaabel!

AJ Kallevee - AJ14282
KPL221722 AHXAMK-W 3x120+35
L=655 m (trass)/685 m

Ettevaatust, kanalis.- ja veetoru!

Punkt N - punkt O
Kaitsetoru D160 (750 N)
L=95 m (trass)/98 m

Ettevaatust, el. kaabel!

Demonteerida õhuliin AS-35 vahemikus M322 - M5 koos mastide ja seadmetega.
L=223 m (trass)

Jätkumuhv

Tellijs: Enefit Connect, enersense

Address: Ringtee 63A Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713

Reg nr: 11445550
Telefon: 5918 9813
e-mail: siim.holtmann@enersense.com

Projektööri: Siim Holtmann

Kontrollija: Siim Holtmann

Töö nimetus: PAJ Puurmani MÄENDA fiidri 10 kV liinide rekonstrueerimine, Põltsamaa vald.

Joonise nimetus: ASENDIPLAAN

Kuupäev: 06.10.2023
Töö nr: IP6066
Joonise nr: 29
Mõõtkava: M 1:500
Muudatus: Ver 1