



TERVISEAMET

Narva Linnakantselei
narvalv@narva.ee

Teie 16.05.2024

Meie 27.05.2024 nr 9.3-1/24/5185-2

**Narva linnas puurkaevu katastri nr
52380 kasutusloa kooskõlastamata
jätmine**

Narva Linnakantselei esitas 16.05.2024 ehitisregistri kaudu Terviseametile (edaspidi amet) kooskõlastamiseks puurkaevu kasutusloa taotluse nr 2411371/05165 v01. Puurkaevu katastri nr 52380 asub Baltika AÜ-s aadressil Palavuse tn 69 (endine Palavuse 1b), Narva linn, Ida-Viru maakond ning ammutab põhjavee Kambriumi-Vendi Voronka põhjaveekogumist.

Ametile koos taotlusega esitatud dokumentide loetelu:

- Puurkaevu K-2-13 projekt 2013, Viru Geoloogia OÜ;
- Keskkonnaameti 24.05.2013 korraldus nr V 1-15/13/201 otsusega veehaarde sanitaarkaitseala vähendamise kohta;
- Teostusjoonis puurkaev K-2-13, 19.06.2013 Viru Geoloogia OÜ;
- Keskkonnaameti 21.08.2023 nr V 7-3/13/18924-2 puurkaevu rajamise projekti nr K-2-13 kooskõlastamine;
- Teostatud tööde vastuvõtu/üleandmise akt nr 602-13/HP-395, 10.12.2013, Viru Geoloogia OÜ;
- EELIS väljavõtte keskkonnaregistrisse kantud puurkaevu/puuraugu andmetega (k.a 2013.a. veeproovi analüüsi aktid);
- TÜ Katsekoja Tuumaspektroskoopia labori 07.03.2014 analüüsitunnistus nr 6-046-13;
- Puurkaevu hooldusjuhend Viru Geoloogia OÜ;
- Teostatud tööde vastuvõtu/üleandmise akt PRK0052380, 30.10.2023 Viru Geoloogia OÜ;
- Labor Pluss OÜ labori 31.09.2023 katseprotokoll nr BKV 520/23.

Vastavalt ehitusseadustiku § 127 lg 2 ühisveevärgi puurkaevu kasutusloa taotlus kooskõlastatakse Terviseametiga. Terviseamet ei kooskõlasta ühisveevärgi puurkaevu või puurkaevude kasutusloa taotlust juhul, kui puurkaevust võetav vesi avaldab pärast nõuetekohast töötlemist inimese tervisele otseselt või kaudselt negatiivset mõju.

Keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või –augu ehitusprojekti ...“ (edaspidi määrus nr 43) § 19 lg 1 p 3 kohaselt võetakse joogivee võtmiseks rajatud ühisveevärgi puurkaevust veeproovid määruse nr 43 lisa 4 punktides 5.1–5.4 nimetatud näitajate analüüsimiseks. Määruse nr 43 § 19 lg 1 p 5 kohaselt, kui käesoleva lõike punktis 3 nimetatud ühisveevärgi puurkaev avab Ordoviitsiumi-Kambriumi või Kambriumi-Vendi põhjaveekihi, tuleb lisaks käesoleva lõike punktis 3 nõutud veeproovidele võtta veeproovid lisa 4 punktis 5.6 nimetatud näitajate analüüsimiseks. Ametile edastatud veeanalüüside aktid sisaldavad kõiki eelnimetatud näitajate tulemusi.

Vastavalt määruse nr 43 võeti 09.12.2013.a. joogivee võtmiseks rajatud ühisveevärgi puurkaevust veeproovid (sh radioloogilised näitajad). Põhjavee analüüsitulemused esitati EELIS andmebaasi väljavõttena, katseprotokollide koopiaid ametile ei ole esitatud.

Labor Pluss OÜ väljastatud 31.10.2023 katseprotokolli nr BKV 520/23 kohaselt vastab veekvaliteet [sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded”](#) (edaspidi määrus nr 61) nõuetele määratud näitajate osas. Amet juhib tähelepanu asjaolule, et eelnimetatud katseprotokolli allmärkuses on viide Põlevkivi Kompetentsikeskuse katseprotokollile nr 9-5-1/197-23, kuid antud katseprotokolli koopiat ametile ei ole esitatud.

Lähtuvalt ehitusseadustiku § 127 lg 2 ei kooskõlasta amet puurkaevu katastri nr 52380 kasutusloa taotlust, kuna:

- taotluses puudub teave puurkaevust võetava vee töötlemise kohta;
- amet ei saa 2013. a põhjavee analüüsitulemuste põhjal hinnata põhjavee kvaliteedi vastavust nõuetele ning mõju inimese tervisele, kuna vee kvaliteet võib ajas muutuda tulenevalt ümbritseva keskkonna, torustike jm mõjust. Objektiivse hinnangu andmiseks puuduvad ajakohased andmed joogiveeallika kvaliteedi seisundi kohta, mis kinnitavad, et joogivee kvaliteet vastab määruse nr 61 nõuetele ja ei avalda kahjulikku mõju inimese tervisele.
- ametile ei ole esitatud Põlevkivi Kompetentsikeskuse katseprotokolli nr 9-5-1/197-23 koopiat, seega ei saa amet veenduda andmete õigsuses.

Võttes arvesse eeltoodu ei ole ametil võimalik hinnata, kas põhjavee kvaliteet vastab nõuetele või puurkaevust võetav vesi avaldab inimese tervisele otseselt või kaudselt negatiivset mõju.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anna Kalinina
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Anna Kalinina 505 3776
anna.kalinina@terviseamet.ee