

Stanislav Tõnissaar

From: Akadeemia tee 38 <akadeemiatee38@gmail.com>
Sent: esmaspäev, 23. detsember 2024 14:27
To: Stanislav Tõnissaar
Subject: Re: Ettekirjutuse järelkontroll
Attachments: Arve V22-000439 - Aruanne.pdf

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Tuletõkkeuksed paigaldas AS Saku Metall Uksetehas augustis 2022. a.
Edastame arve, mis tasuti ettemaksuna 30.06.22.a. 1719.14 € ja töö lõpetamisel 1719.14 € 1.09.2022.a.

Lugupidamisega,
KÜ Akadeemia tee 38 juhatus
Roman Davletberdin (+372) 522 4599
Virge Jaanre (+372) 524 2201
Väino Tomingas (+372) 53702319
akadeemiatee38@gmail.com

Kontakt Stanislav Tõnissaar (<stanislav.tonissaar@paasteamet.ee>) kirjutas kuupäeval R, 13. detsember 2024 kell 19:07:

Tere

Teile on koostatud Päästeameti poolt ettekirjutus mille täitmise tähtajad on saabunud kuid te ei ole esitanud tõendeid ettekirjutuse täitmise osas.

Ettekirjutus on manuses

Palun esitada tõendid(Tuletõkkeukse sertifikaadid ja teostatud tööde akt) hiljemalt 31.12.2024

2. Keldrikorrus moodustada omaette tuletõkkeseksiooniks vastavalt kehtivale nõuetele

Põhjendus: haldusmenetluse käigus teostatud paikvaatlusel tuvastati, et aadressil Akadeemia tee 38, Tallinn kelder ei moodusta omaette tuletõkkeseksiooni. Keldriuksed ei ole 2 (3)

tuletõkkeuksed. Tuleohutuse seadus § 5 lg 3, et ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet, siseministri määruse nr 17

„Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele` ` § 55 lg 2, mille kohaselt enne määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitised, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama määruse 6. peatükis sätestatud nõuetele. Sama määruse nr 17 § 41 lg 2 sätestab, et evakuatsiooni tagamiseks peab hoones olema selle kasutamiseviisile, ruumide kasutamise otstarbele ning kasutajate arvule ja nende liikumisvõimekusele vastav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid väljumisteid, evakuatsiooniteid ja -pääse ning nõutud tuletõkkeseksioonid. Määruse nr 17 § 12 lg 6 p 17 järgi hoone või selle osa kasutamistotstarbest lähtuvalt eraldatakse omaette tuletõkkeseksiooniks kelder.

Alus: Tuleohutuse seadus § 5 lg 3

Siseministri määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele, § 55 lg 2 § 41 lg 2; § 12 lg 6 p 17

Täitmise tähtaeg: 01.06.2023

Haldusorgan lähtub täitmise tähtaja määramis kaalutusõigusest

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adreassaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 1500,00 (üks tuhat viissada) eurot**

Stanislav Tõnissaar

ohutusjärelvalve büroo

peainspektor

mob: +372 5323 6619

stanislav.tonissaar@paasteamet.ee

PÄASTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

paasteamet.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee

