

TINGMÄRGID

- W1 --- PROJEKTEERITUD MP MAAKAABEL
-  PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP
-  LIITUMISKILBI TEGELIK SUURUS
-  OLEMASOLEV LIITUMISKILP
-  PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU (450N)
-  PROJEKTEERITUD TARBIJATORU (450N)
- KATASTRI PIIR
- OLEMASOLEV MP ELEKTRILIIN

Olemasolev 80175LK.
Tarbijakaabli täpne
asukoht on teadmata,
masti ümbruses
kaevata ettevaatlikult

Olemasolev AJ
Kalmistu:(Kotka)
F2 mast M10

Kaablikaitsetoru
d110, 450N, 9m

Uus maakaabel
MPL398953 AXP 4G50
Trassi pikkus: 9m
Kogu pikkus: 22m

Paigaldada sokli
liitumiskilp LK216324
3x16A, PLC, Karjääri.
Toide võtta mastilt
M10 otse liinilt

Karjääri
35203:004:0104


Kolga metskond 45
35203:004:0125

kr

MÄRKUSED:

1. PAIGALDADA UUS 1-KOHALINE LIITUMISKILP LK216324, 3X16A, PLC.
2. LK216324 TOIDE VÕTTA AJ KALMISTU:(KOTKA) F2 MASTIST M10 OTSE LIINILT MAAKAABLIGA MPL398953 AXP 4G50.
3. MAAKAABEL PAIGALDADA LAHTISEL MEETODIL 0,7M SÜGAVUSELE KAABLIKAITSETORUS D110, 450N.
4. VAJADUSEL EEMALDADA PUUD JA PÕÖSAD TRASSI ASUKOHAL
5. KILP PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA JUHISELE.
6. TÖÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE TASEMELE.

TAASTATAV HALJASALA



Tähis	Kuupäev	Projekteerija	Muudatuse kirjeldus
-------	---------	---------------	---------------------

KH ENERGIA Laki 13, 12915 Tallinn Tel. 659 8970, Faks 654 6714 EL10303995-0001 kh@energia-konsult.ee			Tellija Elektrilevi OÜ		Projekti nr. LR7721		
Kontrollis T.Roosna 11.2022 Projekteeris A.M.Pärna 11.2022 Faili nimi LR7721_TP_EL-4.01_asendiplaan.dwg			Töö nimi Karjääri Ilmastalu küla liitumine madalpingel Kuusalu vald Harju maakond		Joonise nr. EL-4-01		
			Joonise nimi Asendiplaan		staadium TP	leht/lehti 1/1	