

M44 pöörata tugi allesjätäva õhuliini suunale

Vaade 14

M44-M125 demonteerida õhuliin 3xAS-50, L=770m
ja postid 45-51A koos tugielementidega.

Metsa
76701:002:0075

50m kinniselt, sügavus iõe põhjast 1,5m,
Ø160 1250N, L=50m

KPL216171
AI 3x240,

L(trass/kaabel)=1601/1660m

Ettevaatust, elektrikarjusi!

Vaade 15

76701:002:0081

Sõmerpalu metskond 93
76701:002:0178

Vaade 16

Sõmerpalu metskond 93
76701:002:0178

Liiva
76701:002:0081

23140 Sihva-Vidrike-Kärgula-
Järvetee tee km.32,42

23140 Sihva-Vidrike-Kärgula-
Järvetee tee km.32,31

105m kinniselt, ioonis RV-3,
Ø160 1250N, L=105m

23140 Sihva-Vidrike-Kärgula-
Järvetee tee km.32,21

23140 Sihva-Vidrike-Kärgula-Järvetee
76701:002:0022

240m kaitsetorus,
Ø160 750N, L=240m

TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Maantee kaitsevõõndi piir
- 10 kV õhuliin
- Proj. keskpõhise maakabeli kaitsetorus
- Proj. kaabli kaitsetoru kinniselt, 1250N

Projekt

Sõmerpalu-Kanepi 10kV liidri rekonstrueerimine, Võru vald, Võrumaa

Tallinn

Elektrievi OÜ

Joonis nr

Asendiplaani vaated 14-16

IP4959-1



LEONHARD WEISS

Projekteeris

A. Erik

Kontrollis

K. Maaten

E-post esitamine@leonhard-weiss.com

Tel: +372 601 2285

Registrikood 12083348

Projekteeris

A. Erik

Kontrollis

K. Maaten

E-post esitamine@leonhard-weiss.com

Tel: +372 601 2285

Registrikood 12083348

53 090 199

Mõõtkava

M 1:500

512 7053

Staadium

Tööprojekt

Keel

Leht

EST

7

9