

Jaanitule  
16001:001:0415

LK227094  
Tarbijakaabli jaoks reservturu  
PVC50 450N L=2 / 4 m  
Uks maantee poole.

km 8,48

Kinnine läbindamine...LK227094:  
kaitsetorus PVC110 450N, L= 4 m  
min 0,7 m sügavusel

Kraavi põhjast  
min 1 m sügavamalt  
(kraavi põhi kalda suhtes  
~1,1 m sügav)

Kinnine läbindamine  
PVC110 1250N L= 35 m (trass)  
kruusatee all min 1m sügavusel

Mihkli  
15905:004:0930

Ettevaatust, Telia sidekaabel  
Paigaldada poolitatav kaitsetoru  
PVC50 450N L=1m

Kesamaa  
15905:002:0005

MPL421853 AXP 4G120 L= 59 / 73 m

M2...kinnine läbindamine:  
kaitsetorus PVC110 450N  
L= 20 m  
min 1m sügavusel

AJ Ohaka F1 M2

19109 Kärpu-Kõima tee  
15905:004:0200


km 8,53

#### TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- ← → Olemasolev 10 kV õhuliin
- — Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Olemasolev sidekaabel
- 1W1 1W1 Projekteeritud maakaabel
- 1W1 1W1 Projekteeritud maakaabel
- 1W1 1W1 Projekteeritud PVC D110 450N
- 1W1 1W1 Projekteeritud tarbijakaabli
- 1W1 1W1 Projekteeritud PVC D50 450N
- 1W1 1W1 Projekteeritud 0,4 kV liitumiskilp
- 1W1 1W1 Poolitatav kaitsetoru sidekaablile
- 1W1 1W1 Kinnistu piir

#### Märkused:

- ) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 11383G.
- ) Maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- ) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
- ) Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetak pinnas tihendada.

Tellijä		Toovõtja		Address:	Energia tn. 4 Pärnu 80042	Kuupaev:	aprill 2024
Töö nimetus:	Jaanitule elamu liitumise tööprojekt. Kõima küla, Pärnu linn, Pärnu maakond.			Reg nr:	11445550	Töö nr:	LC0653
Joonise nimetus:	Asendiplaan			Telefon:	5642985	Joon nr:	001
				e-mail:	ain.talts@enersense.com	Mõõtkava:	1:300 (A4)
				Projekteerija	Ain Talts		