



Märkused: Koordinaadid L-Est 97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis. KU piirid Maa-amet.

OU HADWEST maamöödubüroo Tallinna tn.58 Kuressaare 93818		TÖÖ NR. T-21-320 2021 TÖÖ NIMI: Hoone, parkla ja välistrasside teostusmöödistus
LITSENTS NR. 379 MA, 520 MA-k, EG10600844-0001 AMET NIMI ALLKIRI KP.	ADDRESS: Saare maakond, Saaremaa vald Salme alevik, Sõrve mnt 2	LEHT LEHTI MÕÖT 1 1 1:500
Teostaja M. Ers Mõõdistaja M. Ers	10.06 10.06	JOONIS: Teostusjoonis

- Lisainfo:
- Akupanga planeeritav võimsus 105kW, mahtuvus 215kWh
 - Akupanga kaugus naaberkinnistust min 4meetrit (tuleohutus)
 - Akupanga **soovituslik** kaugus hoonetest/rajatistest min 8meetrit (tuleohutus)
 - Planeeritav asukoht on valitud võimalikult lähedale olemasoleva liitumispunktile

- Tingmärgid:
- Akupank
 - Liitumiskilp
 - Kaablitee

Tellija: SAAREMAA TARBIJATE ÜHISTU	Töö: 34525 – AKUPANK ELEKTRIENERGIA TUGEVOOL [EL]
Objekt: AKUPANK SÕRVE MNT 2 SALME ALEVIK SAAREMAA VALD	Joonise nr: EL-4-02
Joonis: AKUPANGA PAIGUTUS GEOALUSEL	
ELEVÄLI AS Tallinna 58 Viljandi 71018 tel 43 30603 e-mail mail@elevali.ee MTR reg.nr. EL10274158-0001 v.a 12.09.02; MTR reg.nr. FPR000181 v.a. 21.07.21	Projektijuht T.KLAOS Projekt R.ALEKSANDROV Koostatud/trükitud 30.12.2025/04.03.2026 Fail Paigutus.dwg
	Leht/lehti 1/1 Staadium PP Mõõtkava -