



TERVISEAMET

**Terviseohutuse hinnang**  
**Nr 9.3-2/25/682-7**

Hinnangu koostamise kuupäev: **26.02.2025**

Hinnangu taotleja: **7 Kassi MTÜ, registrikood 80588243, Järveotsa tee 5-16, 13520 Tallinn**

(nimi, isikukood/registrikood, elukoht/asukoht)

Välja antud: **7 Kassi MTÜ, registrikood 80588243, Mäealuse 9, 12618 Tallinn, hoone III korruse ruumid nr 305-1 – 305-5.**

(asutuse nimi, registrikood, tegevuskoha aadress)

Asutuse tegevusala(d): **Lapsehoiuteenus vanusele 3-6a**

Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu

- ☒ andmed hinnatavate ruumide, hoonete, maa-ala, ruumide ja hoonete sisustuse kohta
- ☒ joogivee analüüs
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokollid
- ☒ ventilatsiooni ja muude tehnoseadmete mõõtmistulemused
- ☒ ruumide plaan
- ☒ töötajate tervisetõendid
- ☒ riskianalüüs ja päevakava
- ☒ ehitise kasutusluba
- ☒ 06.01.2025 Kadaka HUB OÜ nõusolek

(muude esitatud dokumentide loetelu)

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele

- ☒ sotsiaalhoolekande seadus
- ☒ rahvatervise seadus
- ☒ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
- ☒ tarbijakaitseseadus
- ☐ sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele“
- ☒ sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“
- ☐ sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile“
- ☐ sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandenasutuse tervisekaitsenõuded“
- ☐ sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 määrus „Täiskasvanute hoolekandenasutuse tervisekaitsenõuded“
- ☐ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lastenasutuses ja koolis“
- ☐ sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandenasutuses“
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- ☐ sotsiaalministri 21.12.2015 määrus nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord“
- ☒ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
- ☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“
- ☒ Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“

## **Terviseohutuse hinnang<sup>1</sup>**

7 Kassi MTÜ pakub lapsehoiuteenust aadressil Mäealuse 9, Tallinn kaheksakorruselise hoone III korruse ruumides nr 305-1 – 305-5. Teenus on planeeritud kolme töötajaga kuni 20-le lapsele ühes vahetuses (vanuses 3-6 aastat).

Hoonesse sissepääsul on arvestatud liikumispuudega inimeste liikumisvajadustega: sissepääsul puuduvad trepid ning hoones on lift korruste vaheliseks liikumiseks.

Ruumide koosseisu kuuluvad garderoob pindalaga 14,3 m<sup>2</sup>, laste tualettruum 8,9 m<sup>2</sup>, õpetajate tualettruum dušinurgaga, mängu- ja magamisruum pindalaga 124,2 m<sup>2</sup>. Mängu- ja magamisruumi vaba põranda pindala on 100,7 m<sup>2</sup>.

Kõik ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisustatud.

Hoone taga, umbes 270 m. kaugusel, asub avalik mänguväljak, mis on jaotatud kaheks (neist üks on piirdeaia piiratud). Mõlemad mänguväljakud on valgustatud ja eakohaste atraktsioonidega sisustatud.

Esitatud ruumide tehisvalgustuse tugevused ja ruumide tehnoseadmete poolt tekitatavad müratasemed vastavad nõuetele. Ruumides on nõuetele vastav sundventilatsioon ning lisaks on võimalus tuulutada ruume läbi avatavate akende. Ruumide põrandapinna temperatuur on vahemikus 20,8°C - 22,6°C.

Esitatud joogivee analüüs vastab kehtivatele tervisekaitse nõuetele analüüsitud parameetrite osas.

Esitati 4 kehtivat tervisetõendit nakkushaiguste suhtes, mis lubavad töötada vastaval ametikohal.

**Ameti hinnangul vastavad 7 Kassi MTÜ kasutatavad ruumid, ruumide sisustus ja maa-ala (Mäealuse 9, Tallinn) planeeritud isikute arvu osas kehtivatele tervisekaitse nõuetele.**

(allkirjastatud digitaalselt)

Gea Metus  
vaneminspektor  
Põhja regionaalosakond

5197 5317 [gea.metus@terviseamet.ee](mailto:gea.metus@terviseamet.ee)

---

<sup>1</sup> Hinnang kajastab hinnatava asutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad asutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse.