



Nimetus	Tüüp, suurus	Ühik	Kogus
1 Valgusti post, paigaldus koos koonnõelga ja valgustiga ja latana mis jätetakse paigaldada		tk	1
2 Maanduse paigaldus ja paigaldus		tk	1
3 Cu 15x 14,2 ja maandusvõrk ja klamber 14,2 võrdselt		tk	2
4 MP kaabli kinnituskamber		tk	11
5 MK16		n	11
6 Koonnõelastuse		kmpil	1
7 Üleandmiskontrollitsoon koostamine		kmpil	1
8 Kontrollitsoonide tegelemine		kmpil	1
9 Teostusjooniste koostamine		kmpil	1
10 n/60mm kinnitusega kinnitusega koonnõel		tk	1
11 Valgusti koos ühenduskabliga HÖRN 3gl 5m2 pikkusega 2,5 m. Kuna kaabli paigaldus peaks toimuma sisetingimustes: minimaalne puutpost (vastavalt NTR A klassile) (suletud vahendiga Tomaltn E 3475) minimaalselt klass 3, kõrgusega 12m, kogu kõrgus	Luxtella LO-H-N-12-730-3427m-24W, IP66, IK08	tk	1
12 Kandeüksik SOT15.10 kaabliühendus, ankruskamber SOT15.10 ja hargnemisklemm SLW54 ja ENSTD-PEN klemm SL2.11 ja kaitsekate SP14		tk	1
15 Kandeüksik SOT15.10 kaabliühendus, ankruskamber SOT15.10		kmpil	1
16 Kandeüksik SOT15.10 kaabliühendus, ankruskamber SOT15.10		kmpil	1
17 Klemm ja kaitsekate 6A valgust kaabli ühendamiseks (kõrgus 10) ühendus, kaitsekate 6A klemm SOT15.10	SV 29 2555: KAITSEMÄRKAP GA PULVERI KLEMMIGA SLW52 ENSTD-PEN klemm SLW52 SV 29 2555: KAITSEMÄRKAP GA pulveriga PULVERI KLEMMIGA SLW52 ENSTD-PEN klemm SLW52	kmpil	1
18 Juhimiskap MK1, masti		tk	1

Märkused:
 1. Täiendav vastavus kommunikatsiooni valdajate viijakirjele eest (side, kanal, vesi, gaas, elekter jne)
 2. Valgustid ühendada vastava faasi külge, faserimis skeemi järgi, mis on kaarditud olemasolevasse.

- TINGMÄRGID
- PROJEKTEERITUD MADALPINGE OHULINI
- PUITPOSTIL Luxtella LO-H-N-12-730-3427m-24W, IP66, IK08 Enefit connect tarne Valgusti tooteleht projekti lisas
- TÕMMITS
- KORDUSMAANDUS
- OLEMASOLEV MP OHULINI

Tellijä	Enefit Connect OÜ	Töö	KASTRE VALLA BUSSPEATUSTE VALGUSTUSE PROJEKT II
Objekt	KOORDI BUSSPEATUSTE	Projekteeris	R.Veisberg
Joonise nr	Joonise TANAVAVALGUSTI PAIGALDUSE PÕHIMÖTTELINE SKHEEM JA PIAAN	Kontrollis	R.Veisberg
		Kuupäev	04.08.2024
		Fail	202415_PP_EL-5-04_v01_OksaBP.dwg
		Joonise nr	PP-EL-5-04
		Leht/lehti	1/500
		Stadium	PÕHIPROJEKT
		Möötkava	1:500

Raijo Veisberg IE
 Tel. +372 53809971
 Mail: raijo.veisberg@gmail.com
 Kodu nr 165-37
 Reg. nr. 12947915, Tallinn