

LATISTUS	SKEEM APARATUURI TEHNILISED ANDMED	VÕRGU TEHNILISED ANDMED			
		GRUPI NR.	TARBIJA NIMETUS	KAITSE In/tüüp	JUHTMESTIKU TEHN.AND.
	Ühendus maandusele Toide MPJS-st Q Seksioneeriv lüliti 1000/1250 1 Tüüp 1+2 (kaitse vastavalt piirikule) 160/160 2 300 kW laadimisjaam 500/630 6x(NYY-0 1x185)+ 2x(1x95) 3 300 kW laadimisjaam 500/630 6x(NYY-0 1x185)+ 2x(1x95) Programmkell (Perspektiivne) B6 4 Arvesti MID, 2 tariifne (nt Inepro pro380) B6 4G1,5 5 Seksioneeriv lüliti 40/160 6 4G Ruuter ja Poe Switch B6 7 RVK1 pistikupesad B10				

ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON

1. NIMIPINGE/VOOL/SAGEDUS 400 V/1250A/ 50Hz 2. LÜHISETALUVUS 25 kA 3. JUHISTIKUTÜÜP TN-C-S

EHITUSLIKUD ANDMED

1. KESKUSE TÜÜP KILP 2. PAIGALDUSVIIS Sokliil 3. UKSE TÜÜP LUKK

Tellija: Elektrum Eesti OÜ			Joonis: S1 Kilbiskeem	Joonise nr EL-5-02	Mõõtkava - / A4	Leht 1/2
Staadium	Tööprojekt		Töö nimetus: 2x300kW laadimistaristu	Muudatus		Kuupäev
Koostas	L. Paulus					
Kontrollis	I. Lillemäe					
			Aadress:	 Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee Elektritööde reg.nr.: EL10360030-0001		
Töö nr	25_0100-13		Metsküla tee 9, Viljandi linn, Viljandi maakond			
Kuupäev	10.07.2026		25EV010013 TP EL-5-01 v02 Elektriskeem			

LATISTUS	SKEEM APARATUURI TEHNILISED ANDMED	VÕRGU TEHNILISED ANDMED			
		GRUPI NR.	TARBIJA NIMETUS	KAITSE In/tüüp	JUHTMESTIKU TEHN. AND.
		8	RVK2 pistikupesad	C16	
		AP9	Astronoomiline programmkell		
		S9	Ümberlülitatav kilbis, K-0-A, käsitsi-0-Andur		
		K9	Kontaktor		
		9	Valgustuse mast	B10	MCMK 2x2,5/2,5
		10	Kilbi soojendus	C6	Cu 3x1,5
		11	POS terminal laadija 1	B10	MCMK 2x2,5/2,5
		12	POS terminal laadija 2 (perspektiivne)	B10	MCMK 2x2,5/2,5
		13	Valvekaamerate toide	B10	2x(MCMK 2x2,5/2,5)
			Videovalve kaamera		Cat6
Sideseadmetele eraldi uksega sektsioon					
Ruumireserv 30%					

ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON

1. NIMIPINGE/VOOL/SAGEDUS 400 V/1250A/ 50Hz 2. LÜHISETAUVUS 25 kA 3. JUHISTIKUTÜÜP TN-C-S

EHITUSLIKUD ANDMED

1. KESKUSE TÜÜP KILP 2. PAIGALDUSVIIS Sokliil 3. UKSE TÜÜP LUKK

Tellija: Elektrum Eesti OÜ			Joonis: S1 Kilbiskeem	Joonise nr	Möötkava	Leht
				EL-5-02	- / A4	2/2
Staadium	Tööprojekt		Töö nimetus: 2x300kW laadimistaristu	Muudatus		Kuupäev
Koostas	L. Paulus					
Kontrollis	I. Lillemäe					
			Aadress:	 Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee Elektritööde reg.nr.: EL10360030-0001		
Töö nr	25_0100-13		Metsküla tee 9, Viljandi linn, Viljandi maakond			
Kuupäev	10.07.2026		25EV010013 TP EL-5-01 v02 Elektriskeem			

Elektritööde reg.nr.:
EL10360030-0001