

IMATRA ELEKTER AS  
Lääne REGIOON

**31 Haapsalu-Laiküla tee ilmajaama elektriliitumine, Keskvere küla, Lääne-Nigula vald,  
Lääne maakond**

LÄHTEÜLESANNE NR: **LT-29932L**

Projekti kood: JT3062

Väljastatud: 18.11.2024

Kehtiv: 31.08.2025

**TAOTLUSE ESITAJA**

<ul style="list-style-type: none"><li>Nimi / ärinimi</li><li>Telefon</li><li>E-post</li></ul>	Transpordiamet 58530774 theodor.vegmann@transpordiamet.ee
---	---

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

<ul style="list-style-type: none"><li>Aadress</li><li>Katastriüksus</li><li>Möötepunkti ID</li></ul>	31 Haapsalu-Laiküla tee, Keskvere küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond 45203:001:0560 -
--	---

**SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED**

<ul style="list-style-type: none"><li>Pingeklass</li><li>Faaside arv</li><li>Amprite arv</li></ul>	Madalpinge 3 6 A
--	------------------------

**TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED**

Elektriline aadress	
<ul style="list-style-type: none"><li>Piirkonna alajaam</li><li>Toitefiider</li><li>Jaotusalajaam</li><li>Jaotusfiider</li></ul>	MARTNA 110/10 KASARI:MAR ANTSU:(Risti) F2
<ul style="list-style-type: none"><li>Kontaktisikud</li></ul>	Elektrivõrgu nooreinsener, Rasmus Juhansoo, +372 5817 0504   rasmus.juhansoo@elektrilevi.ee
<ul style="list-style-type: none"><li>Vastuvõtjad</li></ul>	Projekti vastuvõtmine toimub EPP keskkonnas.
<ul style="list-style-type: none"><li>Kooskõlastamise vajadus:</li></ul>	Asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega.
<ul style="list-style-type: none"><li>Märkused</li></ul>	Varustuskindluse piirkonda: Haja

**EELDATAVATE TÖÖDE MAHUD**

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin <ul style="list-style-type: none"><li>Maakaabelliini ristlõige (mm<sup>2</sup>) - pikkus (m)</li><li>Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (soklil/mastil), arvestikohtade lõikes</li><li>Arvesti tüüp (PLC/P2P)</li></ul>	4x25 mm <sup>2</sup> – 15 m 1 tk, soklil, 1-kohaline P2P – 1 tk	

Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView>, sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“.
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus.
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Imatra Elekter AS-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Imatra Elekter AS-ga.

Lisa 2:

JT3062 mahus:

1. ANTSU AJ F2 M10-st paigaldada kaabel 4x25 mm<sup>2</sup> 15 m ja 1-kohaline LK234106 (PK=3x6 A, P2P).

Lisa 3:

AS\_LT-29932L.dxf, AS\_LT-29932L.pdf

**KOOSTAJA**

Rasmus Juhansoo

Imatra Elekter AS volitatud esindaja

Tingmärgid	Värvid
— - õhuliin	● - projekteeritav madalpinge
- - - - maakaabel	● - projekteeritav keskpinge/ olemasolev sidevõrk
—●— side õhukaabel	● - projekteeritav sidevõrk
—●— side maakaabel	● - olemasolev madalpinge
□ - sidekapp (FCP)	● - olemasolev keskpinge
□ - sidejaotuskapp (FAT)	● - demonteeritav võrk
● - sidevõrgu LP	● - kinnistu piir
□ - komplektalajaam	
○ - mastalajaam	
□ - kioskalajaam	
□ - harukilp	
□ - jaotuskilp	
□ - liitumiskilp	

