

**Katseprotokoll KL2025/V164320K****Rahvatervise labor****Joogivee keemiline analüüs**

Tellija: Esmar Vesi OÜ Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Rohuneeme tee 12, 74001

Veeallika valdaja: Esmar Vesi OÜ

Proovivõtu koht: Lodumetsa tee 13

Proovivõtja: järelevalve inspektor Peeter Rand atesteerimistunnistus nr: 1619/19

Veeallika liik: veevärgivesi

Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proov

Proov võetud: 10.09.2025 kell: 13:10

Analüüs alustatud: 10.09.2025

Proov toodud laborisse: 10.09.2025 kell: 15:28

Analüüs lõpetatud: 11.09.2025

Proovivõtuprotokoll nr:

Protokoll kinnitatud: **12.09.2025**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Metoodika
Elektrijuhtivus	µS/cm	938	2500	EVS-EN 27888:1999
Hägusus	NTU	<0,3	Märkus ¹	EVS-EN ISO 7027-1:2016
pH	pH ühik	7,6	6,5-9,5	EVS-EN ISO 10523:2012
Värvus	mg/l Pt	3	Märkus ¹	EVS-EN ISO 7887:2011
Maitse	lahjendusaste	1	Märkus ¹	EVS-EN 1622:2006*
Lõhn	lahjendusaste	1	Märkus ¹	EVS-EN 1622:2006*
Kloriid	mg/l	237	250	EVS-ISO 9297:2023
Mangaan	µg/l	<10	50	RM01:2023
Raud	µg/l	<30	200	RM01:2023

Märkus¹: Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta.

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Protokolli kinnitas juhtivspetsialist H.Paasrand

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2025/V164320K Lk. nr.1(1)

Terviseamet

Aadress: Paldiski mnt. 81, Tallinn, 10614

Reg. nr.: 70008799



10405954

tel: 7 943 600

labor@terviseamet.ee

www.terviseamet.ee