



PÄÄSTEAMET

## ETTEKIRJUTUS

Tartu

12.08.2021 nr 7.2-2.2/6847-1

### **Ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine**

Päästeameti Lõuna päästkeskus arvestab Rääksi tee 10 korteriühistu juhatuse esimehe Arvo Jago 03.08.2021 taotluses toodud põhjendusi ja määrab riikliku tuleohutusjärelvalve ametniku 27.10.2018 ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2072 nõude 1 j nõude 2 täitmiseks uue tähtaja adressaadile Rääksi tee 10 korteriühistu (registrikood 80441215), alljärgnevalt:

Nõudega nr 1 kohustati paigaldama eraldama korterelamu evakuatsioonitrepikojad keldrist tuletõkkeustega (vähemalt EI60), moodustades nendest omaette tuletõkkesektsioonid, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.

Nõudega nr 2 kohustati paigaldama keldrikorrust trepikojast eraldavatele tuletõkkeustele keldri poolt evakuatsioonisulused.

Samas jääb kehtima ettekirjutuses nr nr 7.2-6.3/2072 nõue nr 1 antud hoiatus – kui **01.09.2022** jäetakse nõue täitmata, rakendatakse adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 500,00 (viissada) eurot ja jääb kehtima nr 7.2-6.3/2072 nõue nr 2 antud hoiatus – kui **01.09.2022** jäetakse nõue täitmata, rakendatakse adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 100,00 (ükkssada) eurot

Ettekirjutuse täitmisest andke teada dokumendi lõpus olevatel kontaktandmetel.

Ettekirjutuse uue tähtaja vaidlustamise võimalused (30 päeva jooksul dokumendi kättesaamise päevast arvates):

1. Esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, [rescue@rescue.ee](mailto:rescue@rescue.ee))
2. Esitada kaebus kohtule. Kaebuse saab esitada Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, [trthktartu.menetlus@kohus.ee](mailto:trthktartu.menetlus@kohus.ee))

(allkirjastatud digitaalselt)

Keit Töldsepp

ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

Lõuna päästekeskus  
+372 53809938  
[Keit.Toldsepp@rescue.ee](mailto:Keit.Toldsepp@rescue.ee)

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektroonselt Rääsi tee 10 korteriühistule  
[vanamees001@hot.ee](mailto:vanamees001@hot.ee).