

TÄNAVAVALGUSTUSE PÕHIMATERJALIDE JA –SEADMETE SPETSIFIKATSIOON

NIMETUS	TEHNILISED PARAMEETRID (lisainfo joonistel)	ÜHIK	KOGUS	SELGITUS
TV-MASTID				
Puitmast	Kõrgus 8m	tk	2	
Tõmmits bet. mastile		tk	1	
Tõmmits puit mastile		tk	1	
Konsool (bet.mastile)	L-konsool 1m	tk	4	
Konsool (puitmastile H=8m)	L-konsool 1m	tk	2	
Kaitseseadme ja klemmikomplekt +2A koos sulariga (mastisisene)	Ühe valgustiga mastile (näiteks ENSTO SV15 seeria)	tk	7	
VALGUSTID				
LED-valgusti 29.6W	Schröder VITALUM EVO 1 / 5465 / 24 LEDs 200mA WW 730 29.6W / 29.6W 643572	tk	7	
MAAKAABLID, KILP, ÕHUKAABEL				
Õhukaabel EX 4x25 + 3% varu		m	237	
Kaabel kilbist mastile + 3% varu	AXPK 4G25	m	10	
Maanduskomplekt mastile (kordusmaandus)	Cu või Rd +maandusvardad , sh montaažimaterjal, vt elektriskeem/maandusskeem	kompl	1	
<i>*Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.</i> <i>*Tööde mahud esitatud eraldi tabelis.</i> <i>* Projekteeritud seadmed on valikulised ning neid võib asendada võrdväärsete või parematega.</i>				