



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Narva

31.10.2019 nr 7.2-6.4/2525

Haldusakti osalise kehtivuse peatamine

Päästeameti Ida päästikeskus andis 13.11.2017 Nakro OÜ'le, registrikoodiga 10013788 – edaspidi adressaat, ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2191 Kadastiku tn 57c, Narva linnas asuva objekti kohta. Kõnealuse ettekirjutuse punktiga 3 kohustati adressaati tagada kõikide ehitises olemasolevate sundventilatsiooni agregaatide automaatne väljalülitumine tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadme poolt tulekahjualarmi rakendumisel. Nõude täitmise tähtjaks määrati 1.12.2019. Punktiga 4 kohustati moodustada ehitises omaette tuletõkkesektsioonid järgmistest hoone osadest: 1) Kreenholmi Manufaktuur OÜ ventilatsiooniruum; 2) Kreenholmi Manufaktuur OÜ evakuatsioonitrepikoda, mis jääb labori poolele; 3) Galeriiga ühendatud evakuatsioonitrepikoda; 4) OÜ Nakro gaasikatlaruum, kuhu on paigaldatud muud seadmed (soojussõlm, katel, ventilatsiooniagregaadid jm). Nõude täitmise tähtaega pikendati, määrates nõude tähtjaks 31.12.2019.

Nakro OÜ esitas 22.08.2019 teatise koos garantiikirja ja muude tõenditega, mille kohaselt ei ole ehitises olemasolevad sundventilatsioonisüsteemid kasutusel. Seega on adressaat seisukohal, et süsteemi blokeerimise juhtimise seadistamine ning agregaadi ruumidest tuletõkkesektsiooni moodustamine ei ole otstarbekas. Lisaks selgitatakse, et galerii on kõrval hoonest eraldatud tuletõkkeseinaga ning gaasikatlaruum vastab tuletõkkesektsiooni nõuetele.

Tuginedes faktiliste asjaolude muutumisele ja esitatud tõenditele ning haldusmenetluse seaduse § 64 lõikele 1 ja § 65 lõikele 3

otsustas:

1. Peatada faktiliste asjaolude muutumisest 13.11.2017 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2191 punkti 3 kehtivus, kuni sundventilatsioonisüsteemi kasutusele võtmiseni.
2. Lugeda osaliselt täidetuks 13.11.2017 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2191 punkt 4 st gaasikatlaruumist tuletõkkesektsiooni moodustamise nõude osa loetakse täidetuks.
3. Osaliselt peatada faktiliste asjaolude muutumisest 13.11.2017 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2191 punkti 4 kehtivus ventilatsioonisüsteemi ruumide eraldamise osas, kuni sundventilatsioonisüsteemi kasutusele võtmiseni.

Juhul, kui kõnealuse ehitise sundventilatsioonisüsteem võetakse kasutusele, sh osaliselt, peab olema tõendatud selle ohutus st täidetud eelpool peatatud riikliku tuleohutusjärelvalve ametniku ettekirjutuse nõue täielikult või ehitise osaga seotud osa.

Peatatud ettekirjutuse nõude täitmisest, sh osalisest täitmisest palume koheselt teavitada Päästeameti Ida päästkeskust.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, trthkjohvi.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse kehtetuks tunnistamist ja sisulist muutmist taotleda ei saa, kuna selleks ettenähtud tähtaeg on möödunud.

Natalja Eppik
ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor
Ida päästkeskus

Käesolev haldusakt on edastatud elektroonselt:

1. Nakro OÜ, nakro@nakro.ee;
2. Nakro OÜ, Andrei Tšatšašvili, andrei_tsatsasvi@mail.ru.

Natalja Eppik
+372 5886 2375
natalja.eppik@rescue.ee