Madalpinge õhuliini koridori rajamine.
Puuokste lõikus (L=5m)

Ol.olev õhuliin AMKA
tõsta uuele mastile. (L=32m)

Mastilt demonteerida tugi.

Paigaldada uus puimast koos kahe toega.
(klass 4, H=10m; 2x tugi klass 3, H=11m)
Rajada maandus.

Paigaldatavad madalpinge maakaablid kaablikaitsetorus (Ø110 750N), H_{min}=1.0m:
1) MPL413788, AXPK 4G240, MP ÕL M2(F2) - MP ÕL M45(M51 suund)
2) MPL413789, AXPK 4G240, MP ÕL M2(F4) - MP ÕL M45(M46 suund)
3) MPL413777, AXPK 4G120, MP ÕL M45(F4) - MP ÕL M1

Keskpinge maakaabel KPL66601
jätkata uude AJ14638 alajaama.
Mast nr 33 ja LP demonteerida.

Demonteerida Vana-Muuga KTP alajaam ja
õhuliini mastid

Ol.olev truup vajab punastamist

AJ Vana-Muuga

Keskpinge õhuliini alla, kahe kinnistu piirile,
paigaldada uus mast koos kahe tõmmitsaga.
(klass 4, H=11m). Vana mast nr 32 ja LP demonteerida.

Transpordiameti teemaal paigaldada
keskpinge ja madalpinge maakaablid
lahtisel meetodil ja 750N kaablikaitsetorus H_{min}=1.0m.

Jalgtee ja maakaabelliinide ehitustöödel ettejäävad
maakivid tõsta Muuga tee 202 kinnistule.
Maakivid paigaldada planeeritud maakaablitest min 1m kaugusele.

Olemasolev mast asendada uue puitmastiga (klass 4, H=10m).
Tõmmits demonteerida. Rajada maandus.
Olemasolev valgusti ja tänavavalgustuse liitumis-lülituskapp (LK224444)
(EIC: 38ZEE-04413130-5, 3x16A) tõsta uuele mastile nr 1.
Olemasolev videovalve liitumiskapp (LK199783)
(EIC: 38ZEE-04419250-U, 3x6A) tõsta uuele mastile nr 1.
Mastile tõsta tagasi tänavavalgusti ja videovalve seadmed.
Kasekännu tee tänavavalgustuse toide taastada kuni mastini 2
maakaabliga AXPK 4G35, L_{trass}/L_{kaabel}=42/56m (kaablikaitsetorus).

Olemasolev mast asendada uue
puitmastiga ja uue toega.
(klass 4, H=10m; tugi klass 3, H=11m)
Rajada maandus.
Olemasolev valgusti tõsta uuele mastile.

Lahtisel meetodil paigaldatavad
keskpinge, madalpinge ja
tänavavalgustuse maakaablid.
4xØ160 1250N ja 3xØ110 1250N

Olemasolev mast asendada uue puitmastiga.
(klass 4, H=10m). Demonteerida tugi.
Olemasolev valgusti tõsta uuele mastile ning taastada toide.
Asendada uue F4 ÕL juhtmed (AMKA 3x16+25, L_{trass}=22m)

Projekti P19195_JTI448_TP_EL TINGMÄRGID

	Katastriüksuse piirid
W1	Projekteeritud madalpinge maakaabelliin.
W2	Projekteeritud keskpinge maakaabelliin.
	Projekteeritud madalpinge õhuliin.
	Projekteeritud kaablitrass kaablikaitsetorus. Esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus. Puurkaevised ja puurtoru.
	Projekteeritud õhuliini mast.
	Projekteeritud õhuliini tõmmits.
	Projekteeritud liitumiskilp
	Lahtisekeviku serv
	Raie piirjoon
	Projekteeritud demontaaž.
	Projekteeritud alajaam

Geoalus	Autor: Kirjanurk OÜ Töö nr: 8140G		Koordinaadid: L-est 97 Kõrgused: EH2000
THS Projekt THS Projekt OÜ Turu 34b, Tartu MTR : TEL002156 Äriregistri nr:12422321		Töö nimetus: Kasekännu ja Vana-Muuga alajaam ja maakaabelliinid. Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond. Projekti kood JTI448	Töö tellija: Enefit Connect OÜ Töövõtja: THS Projekt OÜ Reg.12422321
Kontrollija: Tarmo Uusrand	Allkiri: /Digitaalselt allkirjastatud/	Objekti aadress: Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond.	Mõõtkava: 1:250 Töö number: P19195_JTI448
Projekteerija: Tarmo Uusrand	Allkiri: /Digitaalselt allkirjastatud/	Joonise nimetus: Asendiplaan (Muudatus 04.06.2025)	Projekti staadium: TP Joonise number: EL-4-01
Töö väljaandmise aeg: 04/06/2025			