



- MÄRKUSED:**
1. PAIGALDADA JOTUSKILBILE KÄO TEE 2 JK:JK27883 JADAVINNAKLÜLITI FIIDRI VABALE KOHALE UUE MAAKAABLI MPL414767 ÜHENDAMISEKS.
  2. PAIGALDADA UUS MAAKAABEL AXPK 4G50, KAABLI TUNNUS - MPL414767, JAOTUSKILBIST KÄO TEE 2 JK:JK27883 KUNI UUE LK223834. KAABEL PAIGALDADA MAHASÕIDU TEE ALL, LAHTISEL MEETODIL, KAITSETORUS PVC, Ø110, 750N, SÜGAVUSEL MIN. 1,0m. KUUSALU-VALKLA TEE KÕRVAL PAIGALDADA MAAKAABEL HALJASTUSALAL LAHTISEL MEETODIL, SÜGAVUSEL min.1,0m KAITSETORUS PVC, Ø110, 750N.
  3. PAIGALDADA UUS 1-KOHALINE LIITUMISKILP LK223834 KOOS PLC ARVESTIGA NING PEAKAITSMEGA 3x25A, RANNAMETSA KINNISTU PIIRIL.
  4. VAJADUSEL EEMALDADA PUUD JA PÕÕSAD UUE LIITUMISKILBI PAIGALDAMISE ASUKOHAL
  5. KILBI PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA JUHISELE.
  6. TÖÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE TASEMELE.
  7. JÄLGIDA KP VÕRGUKAABLIGA RISTUMISED UUE MAAKAABLI PAIGALDAMISEL.

Tähis	Kuupäev	Projekteerija	Muudatuse kirjeldus

**KH ENERGIA**

Laki 13, 12915 Tallinn EL10303995-0001  
 Tel. 659 8970, Faks 654 6714 kh@energia-konsult.ee

Kontrollis **T. Roosna** 10.2023  
 Projekteeris **D.Kondaev** 10.2023

Faali nimi  
 EPP-873392-1\_TP\_EL-4-01\_asendiplaan.dwg

Tellija	Elektrilevi OÜ	Projekti nr.	LR9906
Töö nimi	Rannametsa, Salmistu küla, Kuusalu vald, Harju maakond liitumine madalpingel	Joonise nr.	EL-4-01
Joonise nimi	Asendiplaan	staadium	leht/lehti
		TP	1/1
			Möötkava
			1:500:A3

