












TINGMÄRGID

	Proj. MP kaabel		Ol.olev MP õhuliin
	Proj. liitumiskilp		Ol.olev MP kaabel
	Proj. kaitsetoru		Ol.olev vesi
	Katastriüksuse piir		Ol.olev side
			Ol.olev gaas



1. Projekteerimisülesanne nr 511924.
2. Rajada kaablitrass ja liitumiskilp vastavalt joonistele LC5052-1 ja LC5052-2.
3. Maakaabel paigaldada pinnases min 0,7 m sügavusele, teemaa-alal min 1,0 m sügavusele.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt: Lasteaia tn 2a kinnistu liitumine madalpingel, Värsk alevik, Setomaa vald, Võru maakond		Tellija: Elektrilevi OÜ				
Joonis: 0,4 kV elektrivõrgu plaan		Joonise nr: LC5052-1				
 <small>AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</small>	Projekteeris	Egert Siigur	24.04.2026			
	Kontrollis	Egert Siigur	Möötkava	1:500	Leht	Lehti
			Stadium	TP	1	1