



PÄÄSTEAMET

Peeter Tambu  
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise  
Amet  
narvaplan@narva.ee

Teie 07.02.2024 nr 4.2-17/12300-5

Meie 07.03.2024 nr 7.2-3.3/765-2

**Ettepanekud Rüütli tänava ajaloolise  
kvartali ja selle lähiala detailplaneeringu  
väljatöötamise kavatsuse osale**

Austatud Peeter Tambu

Planeeringualaga seonduv tuleohutus tuleb lahendada vastavuses kehtivate normidega sh:

- järgida tuleohutuse tagamiseks ehitiste vahelisi kujasid ning vajalikku kaugust katastriüksuse piirist;
- määrata ja lahendada detailplaneeringu alal vajalik tuletõrje veevarustus,
- arvestada planeeringus juurdepääsuteede kandevõime, pöörderaadiused ja laiused, arvestades tuletõrjetehnika võimalusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Kristina Kazmin  
Ohutusjärelvalve büroo nõunik  
Ida päästekeskus

+372 56877767  
kristina.kazmin@rescue.ee

Ida päästekeskus / Rahu 38 / 41532 Jõhvi / 628 2000 / ida@rescue.ee / www.paasteamet.ee /  
Registrikood 70000585