


Säilitatavad mastid
vajadusel õiguda!



Mõõtmise kuupäev: 12.06.2024	
Kellaeg: 13.00	
Temp: 16°C	
20kV liini kõrgused	
1) 63.58 m	
2) 63.70 m	
3) 64.43 m	
Maapinna kõrgus: 55.87 m	

Mõõtmise kuupäev: 12.06.2024	
Kellaeg: 13.00	
Temp: 16°C	
20kV liini kõrgused	
1) 63.77 m	
2) 64.01 m	
3) 64.83 m	
Maapinna kõrgus: 54.72 m	

Mõõtmise kuupäev: 12.06.2024	
Kellaeg: 13.00	
Temp: 16°C	
20kV liini kõrgused	
1) 65.04 m	
2) 65.08 m	
3) 66.04 m	
Maapinna kõrgus: 55.76 m	

Ristumine riigiteega
Vt ristmevälja joonist

Ol.olev r/b mast M29 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, tanalith.

Ol.olev r/b mast M30 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, tanalith.
Paigaldada uus tugi. Demonteerida
olemasolev Ületee LP ning asendada
see LP17639-ga.

M28 asendada traavers,
rajada maandus.

Asendada paljasõhuliini juhe KLAASIMEISTER I:KOS
fiidri M16 kuni mastini M30 uue BLL-99
kaetud juhtmega 3x L=1217/1278m.

M26 asendada traavers,
rajada maandus.

Ol.olev r/b mast M27 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, tanalith.
Paigaldada uus tugi.

33701:002:0267
2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa tee

33701:002:0894
Kokre



33701:002:0941
Aru

x = 6562650
y = 559900

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Projekteeritud KP õhulin
- Projekteeritud KP mast / masti tugi
- Olemasolev masti tugi
- Olemasolev puitmast
- Olemasolev r/b mast
- Kinnistu piir
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev drenaažitoru
- Olemasolev sidekaabel
- Projekteeritud mastimaandus

Märkus:
- Geoplaatusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-152
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt "002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel
arvestada hilisemat vajumist, tagastatav pinnas tihendada.

Tellijä:  elektrilevi	Töövõtja:  enersense	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev: 15.07.2024
Töö nimetus: Urva liitumine madalpingel Saula küla, Kose vald, Harju maakond, LC1482, IP7254	E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Reg. nr: 10112 11445550	Töö nr: 06/01/1482
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi	Joon nr: 001 LK 1 A1	Mõõtkaava: 1:500