



TRANSPORDIAMET

Andres Mee
Leonhard Weiss OÜ
A.Mee@leonhard-weiss.com
Vesse tn 8,
11415, Tallinn, Harju maakond

Teie 16.03.2026

Meie 18.03.2026 nr 7.1-2/26/4393-2

Elektriprojekti kooskõlastamine riigitee nr 23174 kaitsevööndis

Olete taotlenud Transpordiameti ehitusseadustiku (EhS) § 70 lg 3 kohast nõusolekut tehnovõrkude ehitusprojektile riigitee nr 23174 kaitsevööndis km 1,09-1,38. Projektiga kavandatakse elektrirajatiste paigaldamist.

Riigiteealusele maale rajatise ei kavandata.

Võttes aluseks EhS § 70 lg 3, **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt LEONHARD WEISS OÜ tööle nr IP9117-K1 „*Rõngu - Otepää keskpingeüldri rekonstrueerimise 1. etapp. Kirepi ja Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond*“. Nõusolek tugineb asjaolule, et projekti realiseerimisest huvitatud isik ja tehnovõrgu omanik on nõus arvestama Transpordiameti poolt esitatud ettepanekute ja järgmiste nõuetega:

1. EhS § 70 lg 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- ega muu tegevus kaitsevööndis ohustada riigiteed ega selle korrakohast kasutamist. Juhul kui tööde tegemine võib riigiteel liiklejaid ohustada mistahes viisil, tuleb ohutuse tagamisel lähtuda liiklusseaduse § 7¹ lõike 4 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. Riigiteel liikluskorralduse ajutiseks muutmiseks on vajalik liikluskorralduse projekt, millele on saadud tee omaniku nõusolek.
2. Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine riigiteel ja riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu.
3. Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.
4. Töövõtjal näha ette paigaldustöödega rikutud maa-ala korrastamine ning kahjustatud teerajatiste taastamine.

Järelevalvet esitatud nõuete täitmise üle riigitee kaitsevööndi ulatuses teostab Transpordiamet ehitusseadustikus kehtestatud korras.

Käesolev nõusolek kehtib kaks aastat.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Peeter Uiibo
peaspetsialist
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: IP9117-K1 TRAM_taotlus_kooskolastada_tehnovorgu_ja_-rajatise_projekt.asice

Peeter Uiibo
5159766, Peeter.Uiibo@transpordiamet.ee