



24501:001:0650  
Suudme

24505:002:0195  
Muinaslinna tee 8

24501:001:1138  
Madikse tee 18

Projekteeritud KP kaabelliin AHXAMK-W 3x240+35 (19424), alates planeeritud ajalaamast AJ16432 kuni olemasoleva maakaablini 19424. L=141/151 m.  
**Paigaldus kinnisel meetodil jõe alt!** Vajadusel arvestada pikema puurimisega tulenevalt järsust kõrgest nõlvast. Kaablikaitsetorus D160, 1250N.  
Olemasolevad õhuliinid üle Jägala jõe demonteerida koos mastidega.

Projekteeritud AJ16432.

Masti M1 minev kaabel 19424 tõsta ümber uude alajaama.

Taastada Linnamäe HEJ ühendus, olemasolevad tarbija kaablid ühendada uude alajaama.  
Kaablikaitsetorus D160, 750N.

24504:004:0320  
Reinu

24505:002:0029  
Linnamäe

Tellijä:  elektrilevi	Töövõtja:  enersense	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 05.08.2024 Töö nr: IH/24/011
Töö nimetus: Jägala üleviimine 20kV III etapp IP7218	E-mail: liis.tammekand@enersense.com Tel nr: +372 56924605	Projekteeris: Liis Tammekand Kontrollis: Janar Kubbi	Joon nr: 001/10(10) Mõõtkava: 1:500 (A1)
Joonise nimetus: Asendiplaan			