


15401:004:0118  
Keskpoik 2

15401:004:0074  
13104 Rannu-Aseri tee

### TINGMÄRGID

- T2 — Projekteeritud kaugküttetorustik  
— 2T — Olemasolev eelisoleeritud kaugküttetorustik  
— V — Olemasolev veetorustik  
— K — Olemasolev kanalisatsioonitorustik  
— SK — Olemasolev sademevee kanalisatsioon  
— — Olemasolev madalpingekaabel  
— — Olemasolev kõrgepingekaabel  
— — Olemasolev sidekaabel  
— S — Olemasolev sidekanalisatsioon  
— — Olemasoleva torustiku või kaabli ristumiskoht projekteeritud kaugküttetorustikuga  
- - - Katastriüksuse piirid  
— Lahtiste kaevikute kontuuri piir



Riigitee teemaa taastamise ulatus ≈ 20 m²

Kesk tänav

YK-2, ühendus ol.ol torustikuga

2 x Ø273,0/450 - 2 x Ø273,0/450

HS-1, pealt T-hargnemine

2 x Ø273,0/450 - 2 x Ø60,3/140

SV-1, sulgeseadmed 2 x 60,3/140

teleskoopkaev 2 x Ø500/630

YK-3, ühendus ol.ol torustikuga

Twin Ø60,3/225 - Twin Ø60,3/225

YL-1, üleminek Y-element

2 x Ø60,3/140 - Twin Ø60,3/225

YK-1, ühendus ol.ol torustikuga

2 x Ø273,0/450 - 2 x Ø273,0/450

15401:004:0127  
Kesk tänav 5

### MÄRKUSED:

- Projekteeritud kaugküttevõrgu torustike ristumisel kõrgepinge, madalpinge, tänavavalgustuse ja sidekaablitega, tuleb kõik eelpoolviidatud kaablid kaitsta vastavalt tehnovõrgu valdaja poolsetele nõuetele, eeskirjadele ja standarditele.

#### Märkused:

- Koordinaadid riiklikus L-Est'97, kõrgused EH2000 süsteemis.
- Katastriüksuste piirid on informatiivse tähendusega.
- Katastriüksuste piirid saadud Maa-ametist seisuga 20.07.2023

<b>Geodeesia 24</b> Geodeesia24 OÜ Litsentsid: 751 MA, EEG000265 Reg nr: 12135099 Pärnu mnt 139e, 11317 Tallinn info@geodeesia24.ee		Objekt: <b>KOOLI TÄNAV</b>	
Vastutav geodeet: Marju Lember		Aadress: Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aseri alevik	
Möödistas: Rando Aun		Töö: TOPO-GEODEETILINE UURING	
Möödistas: Uku Toomsar		Joonise nimetus: MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA	
		Möötkava: 1:500	
		Töö nr: 7913-23-1	Staadium: GEODEESIA
		Kuupäev: Juuli 2023	Leht: 1/5



Suur-Jõe 63, Pärnu  
Tel (+372) 6016500  
www.termopilt.ee  
OÜ TERMOPILT  
Registrikood: 11216921  
MTR: EEP000638  
TEL003100

Tellija: Adven Eesti AS			Töö nr. 1092-1	Staadium TP
Töö nimetus: Kambri K4 rekonstrueerimine, Aseri Kaugküttetorustik			Kaust nr. SVV	
Joonise nimetus: Asendiplaan			Joonise nr: 4-01	
Projekti juht	T. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/	Möötkava: 1:200	
Vastutav spets.	T. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/	Trükitud: 09.04.2024	
Insener	R. Maide	/allkirjastatud digitaalselt/		
Faili nimi: 1092_TP_SVV.dwg				