

Indikaator MEF OÜ mõõtelabor  
EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.numbriga L209  
Riia 136b, Tartu 50411, tel. 7 390 194, info@indimef.ee

## VALGUSTUSTIHEDUSE MÕÕTMISED

mõõtearuanne nr. **25-041**

### **Objekt: Hoolekandekeskus**

Põllu 1a, Tartu,  
Tartu maakond

Valgustustiheduse mõõtmised toimusid **18. veebruar ja 05. märts 2025 a.**  
ajavahemikul kella 09.30 – 14.00, vastavalt Indikaator MEF OÜ mõõtemetoodikale  
IMM7-01.

### **Mõõdeti hoone üldvalgustust.**

Mõõtmised on teostatud luksmeetriga CHAUVIN ARNOUX, tüüp C.A. 810,  
nr. 981004131, kalibreeritud 08.06.2022.

Mõõtmistulemused (mõõtearuandel ja plaanidel mõõtepunktid n) on saadud  
mõõtmisel mõõteprotokollis näidatud kõrgustel.

Enn Magnus

Indikaator MEF OÜ juhataja