



TRANSPORDIAMET

Marek Mikk
Majameister OÜ
info@majameister.ee

Teie 31.08.2026

Meie 16.09.2026 nr 7.1-2/26/15336-2

Ootekodade paigaldamisest Kadrina valla Tirbiku ja Vohnja bussipeatustesse

Olete taotlenud meie kooskõlastust ootekodade paigaldamiseks järgmistesse bussipeatustesse:

- riigitee nr 5 Pärnu-Paide-Rakvere tee km 162,739 „Tirbiku“ bussipeatus (vasakul pool teed);
- riigitee nr 17152 Vohnja – Kadrina tee km 2,797 „Vohnja“ bussipeatus (vasakul pool teed).

Ootekodade paigaldamise eelselt on vajalik koostada asendiplaanid geodeetilisel alusplaanil ning asendiplaanide koostamisel tuleb arvestada järgnevate nõuetega.

1. Bussipeatusesse ootekoja kavandamisel tuleb lähtuda kliimaministri 17.11.2023 [määrusest nr 71](#) „Tee projekteerimise normid“ (edaspidi *normid*). Normide § 53 lõike 2 kohaselt tuleb ootekoda kavandada vähemalt 3 m kaugusele ooteplatvormi sõiduteepoolsest servast (Tirbiku bussipeatus); Vohnja bussipeatuses võib ootekoja kavandada olemasoleva ooteplatvormi taha.
2. Ootekoja ja riigitee vaheline kalle ei tohi olla suurem kui 6 %.
3. Riigitee kõrge muldkeha korral kindlustada ootekoja muldkeha nõlvad näiteks mulla, muruseemne ja kookosmatiga.
4. Selgitada välja tööde maa-alal tehnovõrkude olemasolu ning kavandatavad tööd kooskõlastada tehnovõrgu valdajatega.
5. Kui ootekoda rajatakse riigitee alusele maale, siis tuleb ootekoja püstitamiseks ja hooldamiseks sõlmida isikliku kasutusõiguse (IKÕ) leping. Kasutusõiguse seadmise korraldab kohalik omavalitsus. Koostada IKÕ plaan(id) vastavalt meie [Riigivara kasutamiseks andmise juhendile](#).

Bussipeatuste ootekodade plaanid vajadusel koos IKÕ plaanidega esitada meile kooskõlastamiseks maantee@transpordiamet.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tuuli Tsahkna
peaspetsialist
planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Lisad:

1. Joonis 1. Vaade riigiteelt Tirbiku bussipeatusele
2. Joonis 2. Vaade riigiteelt Vohnja bussipeatusele

Tuuli Tsahkna

58073001, Tuuli.Tsahkna@transpordiamet.ee