



Ruhnu Vallavalitsus
ruhnu@ruhnu.ee

Teie 20.06.2025 nr 9.-1.3./25/5-1
Meie 10.07.2025 nr 1.4-1/2969-3

Vastus pöördumisele ja lahendused kriisile

Austatud Ruhnu vallavanem ja Saarte Energiaagentuuri juhataja

Kõigepealt vabandame tekkinud probleemi pärast, sest tegemist oli väga kahetsusväärse olukorraga. Täna on meile teadaolevalt saadud olukord kontrolli alla tänu kriisi elimineerimiseks rakendatud meetmetele:

- 26.06 paigaldati akupangale lisalaadija, millega edukalt suudeti mitte tootev akupank tööle saada. Seejärel testiti akupanka ja hetkeseisuga on see olnud tõrgeteta töös.
- 27.06 tarniti saarele 148 000 liitrit kütust.
- 1.07 käis Ruhnus AS Enefiti Green tootmisjuht, kes kontrollis tootmisseadmete seisukorra üle ja lülitas tagasi töösse ka tuuliku.

Alates 1.07.25 töötab Enefit Greeni Ruhnu energiatootmine tavapärasel režiimil. Loodan, et ülaltoodu ning nii 2. juulil kui ka 10. juulil toimuvate kohtumiste raames ettevõtte antud/antav täiendav info annab Teile täiendava kindluse süsteemi toimivuse kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kaur Kajak
halduspoliitika asekancler

Karl-Adolf Aasamäe
karl-adolf.aasamae@fin.ee