



SISEMINISTEERIUM

Iguumenja Filareta
Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalne
Naisklooster

Teie: nr

Meie: 08.01.2025 nr 7-10/3-2

Vastus taotlusele

Austatud iguumenja Filareta

Vastuseks Teie esitatud taotlusele, mis on seotud Kloostri territooriumil asuva kahe õdede eluhoone katusekatte vahetusega, teatan, et oleme koos Siseministeeriumi info- ja varahalduse osakonna nõunikuga läbi vaadanud ja hinnanud Teie poolt saadetud firma Zoroaster OÜ koostatud kaks tegevuskava:

- 1) Kloostri müüridevahelisel alal asuva õdede eluhoone Klooster/38 katusekatte vahetamiseks;
- 2) Kloostri müüridevahelisel alal asuva õdede eluhoone Klooster/42 katusekatte vahetamiseks.

Mõlema tegevuskava punktis 3.1. on sätestatud, et sadevee ärajuhtimiseks ei planeerita vihmaveerenne ja torusid ning sadevesi juhitakse ühtlaselt räästast sillutusriba kaudu eemale pinnasesse. Soovitame selle aspekti veel kord üle vaadata, et katusekatte vahetuse tulemusena ei tekiks olukorda, et sadevesi saab hakata kahjustama hoone fassaadi.

Siseministeeriumi poolt aktsepteerime mõlemad nimetatud tegevuskavad ning seega saate alustada nende tegevuskavade kooskõlastamist Muinsuskaitseametiga.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ilmo Au
Usuasjade osakonna juhataja