



ANALÜÜSIAKT TA24003844 - Joogivesi

Tellija: EMAJÕE VEEVÄRK AS
Sõbra 56
51013 Tartu
Tartu
Tartumaa

Proovivõtjad: Pragi, Sille, EMAJÕE VEEVÄRK AS, atest.nr. 2155/22

Proovivõtuaeg: 17.07.2024 14:10

Laborisse tulek: 17.07.2024 15:00

Analüüsi lõpp: 30.07.2024 14:32

Proovivõtukoha valdaja: EMAJÕE VEEVÄRK AS

Proovivõtukoht: Jõgeva maakond, Mustvee vald, Mustvee linn, Mustvee linna ühisveevärg, Mustvee Jõe tn JVP peale veepuhastusseadmeid

Proovi märgistus: G273, LC244

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
2,4-D *	STJnrU92	< 0,05	µg/l	0,10
Ametrüün *	STJnrU92	< 0,01	µg/l	0,10
Amidosulfuroon *	STJnrU92	< 0,01	µg/l	0,10
AMPA *	STJnrU93	< 0,05	µg/l	0,10
Atseetamipriid *	STJnrU92	< 0,001	µg/l	0,10
Bentasoon *	STJnrU92	< 0,02	µg/l	0,10
Desetüül-atrasiin *	STJnrU92	< 0,004	µg/l	0,10
Diflubensuroon *	STJnrU92	< 0,01	µg/l	0,10
Diflufenikaan *	STJnrU92	< 0,01	µg/l	0,10
Diklorofoss *	STJnrU92	< 0,003	µg/l	0,10

* näitaja(d) on analüüsitud EKUK keskkonna- ja analüütilise keemia osakonnas

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: osakonna juhataja Hille Allemann
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

30.07.2024

ANALÜÜSI AKT TA24003844 - Joogivesi

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Dikloroprop-P *	STJnrU92	< 0,02	µg/l	0,10
Dimeteenamiid-P *	STJnrU92	< 0,005	µg/l	0,10
Dimetootat *	STJnrU92	< 0,003	µg/l	0,10
Dimoksüstrobiin *	STJnrU92	< 0,001	µg/l	0,10
Diuroon *	STJnrU92	< 0,01	µg/l	0,10
Ethopropos *	STJnrU92	< 0,01	µg/l	0,10
Etofeenproks *	STJnrU92	< 0,005	µg/l	0,10
Fenpropidiin *	STJnrU92	< 0,003	µg/l	0,10
Fenpüroksimaat *	STJnrU92	< 0,01	µg/l	0,10
Fluroksüüpüür *	STJnrU92	< 0,02	µg/l	0,10
Glüfosaat *	STJnrU93	< 0,05	µg/l	0,10
Imidakloprid *	STJnrU92	< 0,01	µg/l	0,10
Isoprokarb *	STJnrU92	< 0,001	µg/l	0,10
Isoproturoon *	STJnrU92	< 0,001	µg/l	0,10
Kinoksüfeen *	STJnrU92	< 0,002	µg/l	0,10
Kloormekvaat kloriid *	STJnrU92	< 0,002	µg/l	0,10
Klopüraliid *	STJnrU92	< 0,02	µg/l	0,10
Kloridasoon *	STJnrU92	< 0,005	µg/l	0,10
Kloridasoon-desfenüül *	STJnrU92	< 0,04	µg/l	0,10
Kloroksuroon *	STJnrU92	< 0,001	µg/l	0,10
Klorotoluroon *	STJnrU92	< 0,001	µg/l	0,10
Klotianidiin *	STJnrU92	< 0,005	µg/l	0,10
Linuroon *	STJnrU92	< 0,005	µg/l	0,10
Malatioon *	STJnrU92	< 0,005	µg/l	0,10
MCPA *	STJnrU92	< 0,02	µg/l	0,10
Mepikvaat kloriid *	STJnrU92	< 0,002	µg/l	0,10
Metabenstiasuroon *	STJnrU92	< 0,001	µg/l	0,10
Metasakloor *	STJnrU92	< 0,002	µg/l	0,10

* näitaja(d) on analüüsitud EKUK keskkonna- ja analüütilise keemia osakonnas

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: osakonna juhataja Hille Allemann

30.07.2024

Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

ANALÜÜSIAKT TA24003844 - Joogivesi

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Metiokarb *	STJnrU92	< 0,002	µg/l	0,10
Metobromuroon *	STJnrU92	< 0,01	µg/l	0,10
Metoksuroon *	STJnrU92	< 0,001	µg/l	0,10
Monolinuroon *	STJnrU92	< 0,005	µg/l	0,10
Napropamiid *	STJnrU92	< 0,001	µg/l	0,10
Nikosulfuroon *	STJnrU92	< 0,005	µg/l	0,10
Ometoaat *	STJnrU92	< 0,001	µg/l	0,10
Pinoksadeen *	STJnrU92	< 0,005	µg/l	0,10
Propakvisaafop *	STJnrU92	< 0,005	µg/l	0,10
Propamokarb-hüdrokloriid *	STJnrU92	< 0,001	µg/l	0,10
Püridabeen *	STJnrU92	< 0,005	µg/l	0,10
Simasiin *	STJnrU92	< 0,003	µg/l	0,10
Spiroksamiin *	STJnrU92	< 0,003	µg/l	0,10
Tebukonasool *	STJnrU92	< 0,002	µg/l	0,10
Teflubensuroon *	STJnrU92	< 0,003	µg/l	0,10
Terbutriin *	STJnrU92	< 0,005	µg/l	0,10
Tiaklopriid *	STJnrU92	< 0,001	µg/l	0,10
Tiametoksaam *	STJnrU92	< 0,003	µg/l	0,10
Triadimenool *	STJnrU92	< 0,005	µg/l	0,10
Tritosulfuroon *	STJnrU92	< 0,01	µg/l	0,10
Tsübutriin *	STJnrU92	< 0,001	µg/l	0,10
LC pestitsiidide summa (multimeetod) *	STJnrU92	-	µg/l	0,50

* näitaja(d) on analüüsitud EKUK keskkonna- ja analüütilise keemia osakonnas

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: osakonna juhataja Hille Allemann

30.07.2024

Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.