



PÄÄSTEAMET

Aive Mikk  
Saue Vallavalitsus  
info@sauevald.ee

Teie 19.12.2023 nr 5-1/4/2022-7

Meie 18.01.2024 nr 7.2-3.1/8240-2

**Aila küla Reinu katastriüksuse ja lähiala  
DP kooskõlastamata jätmise otsus**

Austatud Aive Mikk

Esitasite Päästeameti Põhja päästekeskusele kooskõlastamiseks Aila küla Reinu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Reinu kinnistu 3-ks kinnistuks.

Käesolevaga jätab Päästeameti Põhja päästekeskuse inspektor Martin Õunapuu detailplaneeringu kooskõlastamata alljärgnevatel põhjustel:

- 1) Puudub viide siseministri määrusele nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“
- 2) Veevõtukoha kaugust mõõdetakse mööda päästetehnikaga sõidetavaid teid, mitte toimeraadiust arvestades. Reinu kinnistu kaugemasse otsa on enam kui 200 meetrit. Kui sinna hoonestust ei rajata, jätta antud märkus tähelepanuta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Martin Õunapuu  
Ohutusjärelvalve büroo inspektor  
Põhja päästekeskus  
+372 53325972  
martin.ounapuu@rescue.ee