

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Novarc Group AS			Isiku- või registrikood 10226774
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, A. H. Tammsaare tee, 92		Sihtnumber 13423
	Maakond Harju maakond		
Kontaktisik	Telefon 524 2850	e-post arve@novarc.ee	
Kontaktisik	Nimi GERD HERMAN VEEBER		
	Telefon 57859187	e-post gerdherman.veeber@novarc.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Kopra tee 10 Iru küla Jõelähtme vald Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 24501:001:0839	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused elektriprojekti koostamiseks
--

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 25 A
------------------	---------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

<ul style="list-style-type: none"> Tarbimiskoha Iru Küla, Kopra tee 10 liitumiseks Elektrilevi projekteerib ja ehitab välja liitumispunkti liitumiskilbi liitumislepingu täitmisel. Soovitud peakaitsme nimivool – 3x25 A. Liitumispunkti asukoha kirjeldus lepitakse kokku liitumislepingus. Elektrilevi tagab vähemalt 10-kordse liitumispunkti kaitsme nimivoolu suuruse minimaalse 1-faasilise lühisvoolu liitumispunktis. Minimaalne 1-faasiline lühisvool täpsustub projekteerimise käigus. Liitumislepingu täitmise käigus rajatud Elektrilevi võrk kuni liitumispunktini kuulub võrguettevõtjale.
--

KLIENDI TEGEVUSED

- Elektrivõrguga liitumiseks tuleb liitujal sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.
- Liituja ehitab tarbimiskohast kuni Elektrilevi rajatud liitumispunkti vajalike parameetritega liini, vajadusel seadustab selle ja ühendab liitumispunkti. Rajatava sisestuskaabli ristumisel Elektrilevi liini kaitsevööndiga tuleb elektriprojekt kooskõlastada Elektrileviga.
- Liituja ehitatud liin tuleb markeerida tarbimiskoha aadressiga Elektrilevi liitumispunktis.
- Liituja ehitatud liini ristlõige peab vastama kehtivatele normidele.
- Liituja elektripaigaldises tuleb näha ette nõuetekohaste liigvoolukaitsmete kasutamine. Liigpingekaitsmed tuleb näha lisaks ette juhul, kui kasutatakse liigpingeid mittetaluvaid seadmeid.
- Võrguteenuse tarbimise alustamiseks tuleb sõlmida võrguleping ja tõendada oma elektripaigaldise nõuetekohasust auditi või ehitaja kinnituskirjaga vastavalt seadme ohutuse seadusele.
- Kui liituja ehitatav liin läbib Elektrilevi võrgu kaitsevööndit, tuleb elektriprojekt kooskõlastada Elektrileviga.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Peep Herm
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja
+3725056891 | Peep.Herm@elektrilevi.ee

Koostatud: 18.08.2025
Kehtib kuni: 18.08.2026