

KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL					
JRK NR	KOOSKÕLASTAV ORGANISATSIOON	NR JA KUUPÄEV	KOOSKÕLASTUSE SISU	ORIGINAAL KOOSKÕLASTUSE ASUKOHT	MÄRKUSED
1	Villemi kinnistu (27001:001:0280)	13.03.2025	Olen mahasõidu ristumiskoha lahendusega tutvunud ja nõus. Parimat, Ervin (Lember)	e-kiri	-
2	Telia Eesti AS	Nr. 39517161 13.03.2025	Telia Eesti AS (edaspidi "Telia") seisukohad esitatud dokumentide koostööstamisele: Info tööloa saamiseks telefoninumbri: 5134372 Projekt koostööstatakse märkustega: Telial pole sidetrassid projektialas enam kasutuses! Koostööstus kehtib kuni 12.03.2026 Koostööstuse andis: Telial Eesti AS volitatud esindaja Bruno Jantra e-post: Bruno.Jantra@boftel.com telefon: 5056267	Digitaalselt allkirjastatud koostööstusleht	-
3	Elektrilevi OÜ	Nr. 5453334757 17.03.2025	KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL * Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10tööpäeva enne tööde algust objektile https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-koostööstamise-vorm Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500 * Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt koostööstatud projekt. * Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul. * Kaabli kaitsevõõndis kaevata käsitsi. * Koostööstus kehtib üks aasta. * Tagada kaablite normidekohane sügavus, kaablile peab jääma min 0,4m pehmet pinnast. KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS Marge Kasenurm Elektrilevi OÜ	Digitaalselt allkirjastatud koostööstusleht	Nõuded täidab ehitaja.