

KÄIDUKAVA

STRANTUM
HALDUS
Objekti aadress
Meriküla Koortekool

Osaühing Strantum
Kooli 2a, Tabasalu, Harku Vald
76901 Harjumaa
Tel +372 602 6480
www.strantum.ee

Hooldustöö nimetus ja/või hooldatava(te) seadme(te) nimetus	Tööde perioodsus	Hinnang	Puuduste kirjeldus
Rikkevoolukaitselülite testimine	1 x kvartal		
Turvavalgustite testimine	1 x kuus	K	
Elektripaigaldise osaline visuaalkontroll	1 x kvartal		
ELEKTRIAOTUSSEADMED			
Kontrollida siltide ja markeeringute olemasolu	1 x kvartal		
Elektriskeemide olemasolu ja vastavus tegelikkusele	1 x kvartal		
Jälgida kontaktorite ja releede vibratsiooni ja müra	1 x aastas		
Avada katted ja kontrollida kuumenemisjälgede puudumist	1 x aastas		
Kontrollida: ühendusklemmide kinnitust	1 x aastas		
kaitselülite seisukorda	1 x aastas		
kaablite tähistuse seisukorda ja vastavust tegelikkusele	1 x kvartal		
kaitseaparatuuri vastavust nõuetele	1 x aastas		
krui ja pottliideste seisukorda	1 x aastas		
kõigi vajalike maandusjuhtide olemasolu ja seisukorda	1 x aastas		
Jälgida kilpide puhtust	1 x aastas		
VALGUSTUSPAIGALDIS			
Valgustusallikate korrasoleku kontroll	1 x kuus	K	
Valgustuse juhtseadmete töö ja õigeaegse sisselülituse kontroll	1 x aastas		
Valgustite puhtuse jälgimine	1 x kvartal		
ELEKTRIKAABLID JA MAANDUSPAIGALDIS			
Paigalduse visuaalne ülevaatus ja korrasus	1 x kvartal		
Kaablotste klemmide kinnitus	1 x aastas		
PROGRAMMKELLAD JA ELEKTRIARVESTID			
Programmiaegade õigsuse visuaalne kontroll	1 x aastas		
Plommide olemasolu kontroll	1 x aastas		
Elektriarvestite korrasoleku visuaalne kontroll	1 x aastas		
Asendatud seadmed			
Asendamist vajavad seadmed Igakuine ülevatus käit 31.05.2024			
Peaelektrik Oleg Meštšerjakov			
Isikuvastamine läbi keskkonna audentimise Hooldustegevus on teostatud vastavalt haldus- ja hoolduslepingu lisaks olevale käidukavale ning hooldusjuhendile.			
Tellija nimi			
Teostuse kuupäev: 07.06.2024			