



TINGMÄRGID

- KINNISTU PIIR
- - - OLEMASOLEV KP KAABELLIIN
- - - OLEMASOLEV MP ÕHULIIN
- v - OLEMASOLEV VEETRASS
- - - TRUUP
- - - TEE
- W2 - PROJEKTEERITUD 10 kV KAABELLIIN
- W2 - PROJEKTEERITUD SUUNDPUURITAV LÕIK
- - - PROJEKTEERITUD KAITSETORU
- - - PROJEKTEERITUD 10 kV KAABELLIINI SUUNDPUURIMISE KAEVIS JA KATTE TAASTAMINE

MÄRKUSED: AS PÄRNU VESI (veetrass)

- Projekteeritava kaabli paiknemise ristuva tehnovõrgu all või kohal määrab tehnovõrgu sügavus ja kooskõlastusnõue. Ristumisel olemasoleva tehnovõrguga teostada ristumine olemasoleva tehnovõrgu alt, kui pealpool pole võimalik kinni pidada nõutavast süvisest või kooskõlastamisel ei nõuta teisiti.
Rööbiti kulgemisel teiste tehnovõrkudega tagada vähimad vahekaugused:
1,0 m - Veetoru ja kanalisatsioon
Ristumisel teiste tehnovõrkudega tagada vähimad vahekaugused:
0,3 m - Veetoru ja kanalisatsioon
- Murukatete ja teede taastamine:
Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed, kraavid ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele olukorrale. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.
- Suundpuurimisel veetorustiku kaitseks rakendatavad ohutusmeetmed ja tööde läbiviimise metoodika tuleb kooskõlastada AS PÄRNU VESI piirkonnajuhiga (kontakt täpsustada).
- AS PÄRNU VESI teavitatakse vähemalt 5 päeva enne tööde algust ja ettevõtte esindaja ettenäitamise järgi tähistakse veetorustik ja sinna juurdekuulub koht peal..
- Tööde sooritamiseks kaitsevõõndis väljastab Eleringi esindaja gaasitorustiku kaitsevõõndis töötamise kirjaliku loa.
- Tööde ettevalmistamisel ja teostamisel arvestada Sindi linna kaevatööde eeskirja, 15.04.2010 a. määrus 4.

MÄRKUSED:

- Koordinaadid L-EST 97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
- Töö alusena on kasutatud GEORAM OÜ topo-geodeetilist alusplaani (töö nr. 283/19-25, 22.04.2025 a.).

Nr.			Muudatuse kirjeldus		Vastutav spetsialist	Kuupäev
Inseneritööd OÜ Siidisaba 5-52 Tallinn 11311 tel 512 6050 e-mail: inseneritood@gmail.com Reg. Nr. 10219358 MTR - EL10219358-0001 MTR - FPR000206			Tellijä		ELEKTRITSENTRUM AS	
			Too nr.		25-06	
			Objekt:		UUETOJA (SUNRISE) TOOTMISJAAMA SALVESTI LIITUMINE ELEKTRIVÕRGUGA Uuetoa mü, Pulli küla, Tori vald, Pärnu maakond	
			Joonise nimetus:		KOOlimaja TEE 73001:001:1451"SUUNDPUURITAV" LÕIK PROJEKTEERITAV 10 kV KAABELLIIN, PIKIPROFIIL	
Pj	Andrus Pihel					
Ins	Andrus Pihel					
Koostatud / trükitud:			12.06.2025 / 12.06.2025			
					Stadium:	
					TP	
					EL 4-01	
					Leht 4/4	
					Versioon	
					Mõõtkava:	
					1:500	