



PÄÄSTEAMET

Märke tehtud:
Kehtib kuni:
Alus:
Teabevaldaja: Päästeamet*/

Kuusalu Vallavalitsus
vallavalitsus@kuusalu.ee

Teie 11.04.2024 nr 7-1/1356

Meie 11.05.2024 nr 7.2-3.1/2123-2

**Tapurla küla Uue-Andi kinnistu
detailplaneeringu koostöölastamine**

Käesolevaga jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse inspektor Aleksandr Levinski detailplaneeringu koostöölastamata alljärgnevatel põhjustel: Väline tulekustutusvesi ei vasta siseministri määruse nr 10 "Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord" (edaspidi sim määrus nr 10) nõuetele. Vastavalt sim määruse nr 10 §-le 6 veevõtukoht peab paiknema ehitisest kuni 200 meetri kaugusel ning esimese kasutusviisiga hoone veevõtukoha kaugust ehitisest võib suurendada kuni 400 meetrini, kui voolikuliini veevõtukohast hooneni saab vedada sirgjooneliselt. I kasutusviisiga ja sellega võrdsustatud hoonel loetakse veevõtukoha veeallikas piisavaks veekoguseks vähemalt 30 m³.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Aleksandr Levinski
Ohutusjärelvalve büroo/inspektor
Põhja päästkeskus

Aleksandr Levinski
+372 53325857
aleksandr.levinski@rescue.ee