



Projekti nimetus Tallinna Lasteaed Kikas
Aadress Sõpruse pst 234, Tallinn
Stadium Eelprojekt
Tellijä nimetus ja aadress Tallinna Linnavaramet, Vabaduse väljak 10, Tallinn
Andmed projekterija kohta Sirkel & Mall OÜ, Laki tn 5, Tallinn
Projekti saabumise kuupäev ja reg.nr 13.11.2023 nr 9.3-1/23/7881 -1

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- Rahvatervise seadus
- Tarbijakaitseseadus
- Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitseõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule” (edaspidi määrus 131)
- Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitseõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“
- Sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitseõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”
- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“
- Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja müra taseme mõõtmise meetodid“
- Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 “Välisõhus leviva müra normtasemed ja müra taseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
- Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“
- EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad
- EVS 906:2018 Mittelehoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017
- EVS 894:2008+A2:2015 Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides
- EVS 844:2016 Hoonete kütte projekteerimine
- EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest
- EVS 843:2016 Linnatänavad
- EVS 840:2017 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes

Eelprojekti terviseohutuse hinnang:

Tallinna Lasteaia Kikas (Sõpruse pst 234, Tallinn) eelprojekt on läbivaadatud järgmise märkustega ja tähelepanekuga:

1. Sõimerühmades (106-109) on voodikohti ja kohti laudade taga 16 lapsele, kuid riietusruumis on 18 riidekappi. Seega andmed kohtade arvu osas on vastuolus.
2. Veevarustuse ja kanalisatsiooni eriosa seletuskirja p. 3.6 kohaselt „*Rühmaruumide pesukausid, kus lapsed kasutavad vett, ei tohi soe vesi olla kõrgema temperatuuriga kui*

35°C.". Juhime tähelepanu, et määruse 131 § 9 lg 10 kohaselt peab pesemiseks kasutatava vee temperatuur olema **vahemikus** 35–40 °C.

(allkirjastatud digitaalselt)

Anna Trapido
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

794 3710 anna.trapido@terviseamet.ee