



PÄÄSTEAMET

Kaido Koppel
Pärnu Linnavalitsus
linnaavalitsus@parnu.ee

Teie 29.02.2024 nr 8-4/3811/2024-14

Meie 25.03.2024 nr 7.2-3.4/1170-2

**Jõekalda tee 14 ja 14a kinnistute
detailplaneeringust**

Austatud Kaido Koppel

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Arvi Vainula Projektbüroo OÜ poolt koostatud töö nr 2022001 Pärnu maakond, Pärnu linn, Silla küla, Jõkelada tee 14 ja Jõekalda tee 14a kinnistute detailplaneeringu tuleohutuse osale järgmisel põhjusel:

1. Planeeringus on kajastatud hüdrantide kaugused hoonetest tuginedes standard EVS 812-6:2013 lahendusele. Veevõtukoha kauguse ehitistest tuleb määrata lähtudes kehtivast Siseministri 18.02.2021 määrusest nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ mitte võtta aluseks standardi lahendust. Veevõtukoha kaugus ehitisest mõõdetakse mööda päästetehnikaga sõidetavaid teid.
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Raud
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
Lääne päästekeskus

Anastasia Raud
+372 5334 5835
anastasia.raud@rescue.ee