

## AS KURESSAARE VEEVÄRK

Sirje Kolk  
Kompro OÜ  
Tiigi tn 2-2, Kuressaare linn  
Saaremaa vald, Saare maakond, 93813

Väljastatud: 22.11.2023

### **Tehnilised tingimused nr 3049**

#### **Veevarustus**

Raunmäe kinnistu (47801:004:0511) liitumispunkt ühisveevärgiga on võimalik rajada Linnu kinnistul asetsevale tänavatorustikule De63PE. Liitumiskoha lähedale Liiva külateele transpordimaale paigaldada maakraan DN50.

Teine võimalus on Kadaka kinnistu omaniku nõusoleku saamisel liituda kliendi tarnetorustikuga De63PE mis läbib Raunmäe kinnistut (märke joonisel)

#### **Kanalisatsioon.**

Raunmäe kinnistu liitumine ühiskanalisatsiooniga on võimalik rajada Liiva külateega ristuvale kanalisatsioonitorustikule (märke joonisel).

Teine võimalus on Kadaka kinnistu omaniku nõusoleku saamisel liituda kliendi survekanalisatsiooni toruga De90PE.

**Sademevee juhtimine reoveekanalisatsiooni on keelatud!**

#### **Sadevesi**

Puudub Kuressaare Veevärk AS kuuluv ühissademeveekanalisatsioon ja kogutava sadevee juhtimine lahendada koostöös kohaliku omavalitsusega.






### **LISAMÄRKUSED:**

1. Tulekustutusvee kättesaadavus läbi ühisveevärgi hüdrantide ei ole võimalik. Vajadusel tuleb arenduspiirkonna tuleohtu tagamiseks leida muud lahendused.
2. Koostatud detailplaneering esitada AS Kuressaare Veevärk kooskõlastamiseks koos asendiplaaniga (dwg formaadis). Väljastatud tingimused kehtivad 2 aastat.

/allkirjastatud digitaalselt/

Toomas Luik  
Klienditeeninduse juht  
AS Kuressaare Veevärk

**Liitumistingimused nr 3049**  
**Address: Raummäe , Muhu vald, Saare maakond**

-  Vee-ettevõtja veetorustik
-  Vee-ettevõtja reoveekanalisatsioon
-  Naaberkiendi survekanalisatsioon
-  Naaberkiendi veetorustik
-  Kinnistu piir

