

Saue Vallavalitsus
Kaie.Tobreluts@sauevald.ee

Teie 08.12.2022 nr 5-6/12485-1

Meie 17.12.2022 nr 1-55/2022/44

Arvamuse andmine Jaanika külas Krissu ja Tõnu kinnistute PEJ projekteerimistingimuste eelnõu kohta

Austatud proua Kaie Tobreluts

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Jaanika külas Krissu ja Tõnu kinnistutel päikeseelektrijaama rajamiseks.

Päikeseelektrijaam on esitatud situatsiooniplaani kohaselt planeeritud RMK maatüki Kloostri metskond 110 vahetusse lähedusse. Katastriüksuse piirile on planeeritud elektrijaama piirdeaed. Teeme ettepaneku nihutada elektrijaama piirdeaed ja muud elektrijaama seadmed RMK hallatava maa piirist vähemalt 25 meetri kaugusele. RMK ettepaneku eiramine tähendab arendaja teadlikku riski võtmist ja edaspidi murduda võivate puude poolt tekitavate kahjude oma kuluks võtmist. RMK ei hüvita puude murdumisest rajatistele tekkida võivat otsest ja kaudset kahju.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Katrin Kivioja
5330 0461