

Transpordiamet
Valge 4
11413 Tallinn

Meie 11.09.2026

Projekt: Vahi aleviku ja Erala küla vahelise ÜVK projekteerimine

Kooskõlastuse taotlus

Transpordiamet on 19.12.2025 kirjaga nr. 7.1-2/25/15773-3 kooskõlastanud KLM OÜ poolt koostatud projekti „Vahi aleviku ja Erala küla vahelise ÜVK projekteerimine“.

Käesoleval hetkel soovitakse hakata projekteeritud torustikku ehitama ja Keskond & Partnerid OÜ-l paluti projekt üle kontrollida.

Kontrolli käigus on selgunud, et projekt ning sellele 12.03.2026 tehtud muudatus on kohati puudulik, ebaratsionaalne ning koostatud valedel alustel. Meile pole teada, kas eelnimetatud muudatus on ka TRAM-ga kooskõlastatud.

Seetõttu oleme koostanud muudatusprojekti, mille tööversiooni tutvustasime 31.08.2026 toimunud koosolekul,

Muudatus sisaldab peamiselt kõrgusliku lahenduse korrektuure ja kahes kohas ka asendiplaanilist muudatust. Muudatuse koostamise peamiseks ajendiks on asjaolu, et torustikud on projekteeritud ebamõistlikult, kohati 5,8 m sügavusele, mis tähendaks sügavaid lahtikaeveid. Leian, et sügavate kaevikute rajamine pole mõistlik ega teeni kellegi huve. Ka Tellija, Emajõe Veevärk AS, on huvitatud, et torustikud paikneksid mõistlikul sügavusel, mis tagab nende parema opereerimis- ja hoolduskvaliteedi ning vajadusel oluliselt lihtsama remonttööde teostamise.

Kirja lisas olevas projektis on muudatuste nimekiri välja toodud seletuskirjas 0325_TP_M_seletuskiri.

Projektis on pikiprofiilide joonised 6-00 kuni 6-02 illustratiivsed, mis kajastavad algset projektkõrgust ning roheline joonega muudetud kõrgust.

Profiilid 6-03 kuni 6-05 on muudetud profiilide projektjoonised.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Lauri Aim
Projektijuht
Keskond & Partnerid OÜ
56 478 957
lauri@mahutid.ee

Lisad:

1. Vahi-Erala muudatusprojekt allalaetav aadressilt:
<https://www.dropbox.com/scl/fi/0yrezc93bxozzgbmpe0mj/Vahi-Erala-muudatusprojekt.zip?rlkey=c2ytr3n6vhlly0f7wl6d860mm&st=6tlnk7zm&dl=0>