

## Robert Kukke

---

**Saatja:** Jargo Pert <jargo.pert@alexela.ee>  
**Saatmisaeg:** teisipäev, 27. veebruar 2024 11:15  
**Adressaat:** Robert Kukke  
**Koopia:** Vaido Sooäär; Jevgeni Zabegajev  
**Teema:** RE: Kuusalu tee 50, autolaadija toitekaabli paigaldus

Tervitus!

Kooskõlastame.

Tervitades



**Jargo Pert** • e-mobiilsuse projekti- ja müügijuht  
+372 53498650 • [jargo.pert@alexela.ee](mailto:jargo.pert@alexela.ee)  
AS Alexela • Roseni 11, 10111 Tallinn  
[www.alexela.ee](http://www.alexela.ee)

Käesolev e-kiri võib sisaldada teavet, mis on konfidentsiaalne või muul viisil kaitstud volitamatu avaldamise vastu. Kui Sa oled käesoleva e-kirja saanud ekslikult, palun teavita sellest saatjat telefoni või e-posti teel ja kustuta e-kiri oma süsteemist ilma seda edastamata või selle koopiatid salvestamata ning ilma selle sisu kellelegi avaldamata. Täiendavat informatsiooni isikuandmete töötlemise kohta annab meie [Privaatsuspoliitika](#). Aitäh Sulle!

---

**From:** Robert Kukke <robert.kukke@eservice.ee>  
**Sent:** Monday, February 26, 2024 3:29 PM  
**To:** Jargo Pert <jargo.pert@alexela.ee>  
**Cc:** Vaido Sooäär <vaido@eservice.ee>; Jevgeni Zabegajev <jevgeni.zabegajev@eservice.ee>  
**Subject:** Ed: Kuusalu tee 50, autolaadija toitekaabli paigaldus

Tere Jargo!

Transpordiameti nõue nende maa-alal on tehnovõrkude min sügavuseks 1m, kuna ei ole võimalik panna nii sügavale siis küsisin erandkorras sügavuseks 0,7 m.

Transpordiamet on nõus, kuid sellega seoses tuleb Alexelal (tehnovõrgu omanikul) võtta tehnorajatise ümbertõstmise kohustus.

See tähendab, et kui kunagi tahab transpordiamet midagi ehitada sinna katastrile ja on vaja Teie laadijate kaablit ümber tõsta, siis kulud kannab Alexela.

Allpool Transpordiameti vastus minu palvele.

Palun kooskõlastada, kas Alexelale see sobib.

Kui jah saan transpordiametiga kooskõlastuse lõpuni viia.

-----  
Lugupidamisega

Robert Kukke  
Projekteerija  
E-SERVICE AS  
Tel. (+372) 56204208

---

**Saatja:** Laur Kõiv <[Laur.Koiv@transpordiamet.ee](mailto:Laur.Koiv@transpordiamet.ee)>  
**Saatmisaeg:** esmaspäev, 26. veebruar 2024 13:51  
**Adressaat:** Robert Kukke <[robert.kukke@eservice.ee](mailto:robert.kukke@eservice.ee)>  
**Teema:** RE: Kuusalu tee 50, autolaadija toitekaabli paigaldus

Tere

Oleme seisukohal, et saame erandkorras lubada Kuusalu tee 50 (tunnus: 35201:004:1620) maaüksusel elektrikaablite sügavuseks min 0,7m, kuid sellisel juhul tuleb tehnovõrgu omanikul võtta tehno rajatise ümbertõstmise kohustus, mille kulud kannab tehnovõrgu omanik. Vastav ümbertõstmise kohustus kajastatakse kooskõlastuskirjas ning notariaalses IKÕ lepingus.

Parimate soovidega



**Laur Kõiv**  
Peaspetsialist  
Tehnovõrkude üksus  
Planeerimise osakond  
55901417

Teelise 4 / 10916 Tallinn / [Transpordiamet](http://transpordiamet.ee)

---

**From:** Robert Kukke <[robert.kukke@eservice.ee](mailto:robert.kukke@eservice.ee)>  
**Sent:** Friday, February 23, 2024 12:12 PM  
**To:** Laur Kõiv <[Laur.Koiv@transpordiamet.ee](mailto:Laur.Koiv@transpordiamet.ee)>  
**Subject:** Vs: Kuusalu tee 50, autolaadija toitekaabli paigaldus

Tere!

Palun erandkorras elektrikaablite sügavuseks kooskõlastada 0,7m.

Kahel põhjusel:

Olemasolevad kaablid kinnistul on kõrgemal kui 1m, siis antud kaabli sügavamale panek on raskendatud ja pole otstarbekas.

,kallaku tõttu on sellisele sügavusele (1m) keeruline panna.

-----  
Lugupidamisega

Robert Kukke  
Projekteerija  
E-SERVICE AS  
Tel. (+372) 56204208