



- TINGMÄRGID:**
- OLEMASOLEV**
- KINNISTU PIIR
 - KRUSKATTEGA TEE
 - 0,4 kV MAAKAABELLIIN
 - 10 kV MAAKAABELLIIN
 - 10 kV ÖHULIIN
 - KEHTIV SERVITUUT
 - ELEKTRITULIK VESTAS 47 / 660
 - ROOTORI PROJEKTSIOON, R=25 m
- PLANEERITAV**
- PLANEERITAVA ALA PIIR

- KITSENDUSED:**
- 1) 0,4 kV maakaabelliini kaitsevöönd 1m mõlemal pool liini telge;
 - 2) 1 kV kuni 35 kV õhuliini kaitsevöönd 10 meetrit mõlemal pool liini telge;
 - 3) 1 kV kuni 35 kV maakaabelliini kaitsevöönd 1 meetrit mõlemal pool liini telge;
 - 4) Alajaam
 - 5) Kehtiv teservituut;

Märkused:
 1) Geodeetilise alusplaani on koostanud DP Projektbüroo OÜ 31.07.2018a, t66 nr. 58-18-G
 2) Koordinaadid L-Est '97 süsteemis ja kõrgused EH2000 süsteemis.
 3) Detailplaneeringu seletuskiri kuulub lahutamatu lisana joonise juurde.

	DP Projektbüroo OÜ Reg.kood 11217547 EEP000710, 26.04.2006 Rohu 5, Kuressaare Tel/fax 4545491	Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik Stacey OÜ Töö nimetus ja aadress Sikassaare küla Uuevälja, Tiigi ja Sarapupõllu detailplaneering Sikassaare küla, Saaremaa vald, Saaremaa
	Koostajad: Alar Oll Janika Jürgenson	Joonise nimetus TUGIPLAAN
Kuupäev: 17.12.2020	Mõk: 1:1000	Töö nr: 01-18-DP
	Staadium: DP	Joonis: 2
		Joonised: 3