

Mast asendada kl4 KREO 11m
puitmastiga. Ankurdada kahe kl4 12m
KREO toega.

Mast asendada kl4 KREO 11m
puitmastiga. Paigaldada
toed 12m kl4 KREO.
Paigaldada ankrutraaversiga.

Mast asendada kl4
KREO 11m
puitmastiga.

Mast asendada kl4
KREO 11m
puitmastiga.

Mast asendada kl4
KREO 11m
puitmastiga.

Mast asendada kl4 TAN 11m
puitmastiga. Paigaldada
puitugi 12m kl3 TAN.
Toestada kahe tõmmitsaga.
Paigaldada nurgatraaversiga.

Velise metskond 20 (katastritunnusega
65401:001:0116) mastide 57 kuni 64
vahel
olemasolevate juhtmete asendamine.

Velise metskond 20
65401:001:0116

Paepõllu
50301:001:0892

Põd lubatakse
töid teostada
15 juuni–17
juuli 2025.

- IT O
- Proj. 20 kV õhulin
 - Proj. 0.4 kV rippekaabel
 - Proj. mastilapaam
 - Proj. keskpinge mast
 - Proj. tõmmits
 - Proj. masti tug
 - Ol. olev 0.4 kV õhulin
 - Ol. olev 0.4 kV kaabel
 - Ol. olev keskpinge õhulin
 - Ol. olev keskpinge kaabel
 - Ol. olev sisetraas (valguskaabel)
 - Ol. olev sisetraas (võrgukaabel)
 - Ol. olev ventraas
 - Ol. olev kanalatsioonitraas
 - Ol. olev drenaaž
 - Ol. olev gaasitraas
 - Ol. olev soojusgaas
 - Katavõrkude pilt

Tellijä:	Elektrilise OU	Address:	Paavilte 2-2, õpnumr:	Kaupäev:	31.01.2024
Töö nimetus:	Õhukõrge Vahelise vahelise keskpingeõhulini rekonstrueerimine. 10kV/20kV	MTR:	Tallinn, 01114	Töö nr:	23-100
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Reg. nr:	12688802	Asimise nr:	006
		Telefon:	+372 553 4213		
		E-mail:	jaanus@strotec.ee		
		Projekteerija:	Martin Blum		
		Kontrollis:	Jaanus Kaldja		