

Skeem	Grupi nr.	Tarbija nimetus	kW	In/lv	Kaabeldus
<p>Jätta vähemalt 50% kilbi mahust reservruumi perspektiivsetele puu külge paigaldatavate valgustite seadmetele</p>	S	Pealüliti			XPK 3g2,5
		Kilbi maandur			Cu16
	PK	Kombikaitse		B10	
	M	Moodularvesti			
	1	Valgustid		B10	
	DA1	Valgusti pos. V1	9,5W		3g1,5
	DA2	Valgusti pos. V2	9,5W		3g1,5
	DA3	Valgusti pos. V3	9,5W		3g1,5
	DA4	Valgusti pos. V4	9,5W		3g1,5

<p> <b>ENERGIASPIRIT</b>          Energiaspirit OÜ          Linnu tee 33/2-17          13418, Tallinn          Tel. (+372) 50 70 986          e-post          info@energiaspirit.ee          Reg. nr. 12921018       </p>	Tellijä: Mefab OÜ Harju mk, Tallinn, Põhja-Tallinna lo, Telliskivi tn 36-1, 10611		Objekt: "Mulkide emapuu" Viljandi - Tartu - Valga ringristmik Tõrva linn, tõrva vald, Valga maakond		Töö nr.: 0421-25
	Joonis:		ELEKTRIPAIGALDIS Valgustuse juhtimiskilbi skeem		Töö osa: ET
	Koostas		A. SEIFING	20.04.2025	Mõõtkava: -
	Kontrollis				Stadium: EP
	Faili nimi				Joonise nr.: 1-1