

**LC0728, Tiiu kinnistu liitumine madalpingel, Ninasi küla,****Mustvee vald, Jõgeva maakond**

Projekti kood: LC0728

**TAOTLUSE ESITAJA**

Nimi / ärinimi OÜ SAVARMU PUIT			Isiku- või registrikood 10683218
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Ulvi, Savarmu	Sihtnumber 42102	Maakond Jõgeva maakond
	Telefon 513 3925	e-post savarmu@gmail.com	
Kontaktisik	Nimi Arvi Pihlak		
	Telefon 513 3925	e-post savarmu@gmail.com	

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Tiiu Ninasi küla Mustvee vald Jõgeva maakond	Möötepunkti ID 38ZEE-00796701-X
Tarbimiskoht Suvila	Katastriüksuse number 42002:001:0487

**SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED**

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 16 A
Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.		

**TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED**

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	MUSTVEE 110/35/15/10	VILUSI:MUT	Kalma:(Jõhvi)	F2:Kalma:(Jõhvi)
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes		Elektrivõrgu nooreminsener Indrek Moisa, Indrek.Moisa@enefit.ee, +37258862582		
Projekteerimistöö vastuvõtja		Projekti vastuvõtmine toimub EPP-keskkonnas		
Projekt vaja kooskõlastada		Elektrilevi OÜ volitatud esindajaga (e-teeninduses <a href="https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine">https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine</a> ) ning teiste asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega.		
Märkused		Plaan "461523 Ninasi küla, Tiiu" Kesktihe varustuskindluse piirkond		

**EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD**

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
---------------	----------------	---------------

<b>Madalpingeliin</b>		
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	PLC	
Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (soklil/mastil), arvestikohtade lõikes	1 tk, soklil, 1 kohaline	
Maakaabelliini ristlõige (mm <sup>2</sup> ) - pikkus (m)	4x120mm <sup>2</sup> - ca 95m	
<p>Lisa 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <a href="https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh„J352">https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView, sh „J352</a> Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“.</li> <li>• Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus.</li> <li>• Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Enefit Connect OÜ-ga.</li> <li>• Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Enefit Connect OÜ-ga.</li> <li>• Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181.</li> </ul> <p>Lisa 2:</p> <p>Projekteerida:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-AJ Kalma:(Jõhvi) F2 mastilt M12 paigaldada maakaabelliin 4x120mm<sup>2</sup> ca 87m. Kaabli tähis MPL422158.</li> <li>-Tiiu kinnistu piirile paigaldada soklil ühekohaline liitumiskilp LK227222, PK 3x16A ja PLC arvesti.</li> </ul> <p>Lisa 3:</p> <p>461523_AS.pdf, 461523_AS.dxf</p>		

**KOOSTAJA**

Nimi	Kuupäev
Indrek Moisa	21.12.2023