

## Natalja Eppik

---

**From:** Natalja Eppik  
**Sent:** 19. märts 2019. a. 14:09  
**To:** 'Roman Babinets'  
**Subject:** RE: Emailing: 3, 20190311\_153937, 20190311\_153913, 2, 20190311\_153853, 1, 20190311\_153952

Tere

Vastavalt Teie esitatud teatisele ja selle tõenditele loetakse 11.02.2019 väljastatud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/338 punktides 2, 4 ja 6 täidetuks. Punktides 1 ja 3 toodud nõudeid ei saa lugeda täidetuks, kuna vastavad dokumendid on esitamata. Punktis 5 esitatud nõue eeldab, et A.-A. Tiimanni 1d aadressile jääva hooneosa I ja II korruselt rajatakse uus või taastatakse olemasolevad pääsud täisväärtuslike evakuatsioonipääsudena. Antud olukorras ei ole hädaväljapääsu lahendused sobivad.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET  
Ida päästekeskus

Natalja Eppik  
ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

mob: +372 5886 2375  
tel: +372 357 6105

Vahtra 3 | 21003 Narva | Eesti  
[www.paasteamet.ee](http://www.paasteamet.ee)

-----Original Message-----

From: Roman Babinets <babinets@hot.ee>  
Sent: Monday, March 11, 2019 4:03 PM  
To: Natalja Eppik <Natalja.Eppik@rescue.ee>  
Subject: Emailing: 3, 20190311\_153937, 20190311\_153913, 2, 20190311\_153853, 1, 20190311\_153952

Здравствуйте Наталья,

Настоящим сообщаем, что все пункты Вашего протокола от 3.02.2019 Nr 7.2-2.3/1319-1 выполнены.

По пунктам 2, 4,5,6 прилагаются фоторафии планов.

По пункту 5 - установлен дополнительный светильник эвакуационного освещения.

По пункту 6 -дверной проем закрыт блоками Фибо 3, толщиной S 150 мм огнестойкостью EI-120 и покрыт штукатуркой.

Все необходимые фотографии прилагаются.

Если есть вопросы, пожалуйста сообщите.

Спасибо.

С уважением,,

Roman Babinets

General Manager

NTT OÜ

Kerese 38 a

21003 Narva

Estonia

Tel: + 372 35 66 383

Fax: + 372 35 66 380

babinets@hotmail.ee

[www.nttennis.com](http://www.nttennis.com)

-----